Зарегистрирована ГУ МЧС России по Свердловской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«22» августа 2024 г.

Регистрационный № 66-08-2024-014520



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Автозаправочная станция АО "УБТ-Уралвагонзавод"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Акционерное общество "Уральская большегрузная техника - Уралвагонзавод"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 6623009965

ОГРН/ОГРНИП: 1026601370267

Место нахождения объекта защиты:

622051, обл Свердловская, г Нижний Тагил, ш Салдинское, Строение 3

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

24.09.2009

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| No | Наименование раздела | | |
|------|--|-----------------------------|--|
| п/п | | | |
| 1. | Характеристика объекта защиты | | |
| | Наименование параметра | Значение параметра | |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II | |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C0 | |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф3.1 Здания организаций | |
| | | торговли | |
| 1.4. | Высота здания, м | 3 | |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека | 140 | |
| | здания, кв. м | | |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 474 | |
| 1.7. | Количество этажей | 1 | |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной | АН повышенная взрывопожаро- | |
| | опасности, категория зданий, сооружений по | опасность | |
| | | | |

| 1.9. | 1 1 | оизводственного или тивопожарной защиты | · | ия естественная | |
|------|---|--|--|--|--|
| | (системы противодымной за сигнализации, пожаротушен управления эвакуацией, вну противопожарные водопров | ния, оповещения и утренний и наружный | Автоматич сигнализан СОУЭ III протин водос противопож | обменная. веская пожарная ция аналоговая, типа, наружное вопожарное набжение - арные подземные вуары 2 шт. | |
| 2. | Оценка пожарно | го риска, проведенна | ая на объект | <u>ге защиты</u> | |
| | (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) | | | | |
| | | ожарного риска не пров | | | |
| 3. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Страховой полис АО "Страховое общество газовой промышленности" № GAZX1234051393000 на 20 000 000 рублей 00 коп. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной | | | | |
| | безопасности, выполнен | ние которых должно | | | |
| | Наименование противопожарного мероприятия | пожарного актов и нормативных документов | | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется | |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | ст. 69 Федерального 22.07.2008 № 12 п.6.3,6.4,6.5,6.8,7.2, 156.13130.2014, п.4.3 4.13130.201 | 3-ФЗ, таб.2 СП 3, таб 1 СП | Выполняется | |

| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | ст. 62 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.6.37, 6.35 СП 156.13130.2014, п.5.2 таб.2, 5.14, 5.17 СП 8.13130.2020 | Выполняется |
|------|--|--|-------------|
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | сп.п.1, 3 ч.1 ст.90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.8.1.1, 8.1.4, 8.1.7 СП 4.13130.2013 | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | ч.1,2 ст.87 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | ч.2 ст.52, ч.1,2 ст.53, ч.1,3,8,10,14 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.2.3, 4.2.5, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.13, 4.2.16, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.7, 4.3.12,.7.6,2, 7.6.3, 7.6.4 СП 1.13130.2020 | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | п.п.1, 3 ч.1 ст.90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.7.1, 7.14, 7.16 СП 4.13130.2013 | Выполняется |
| 4.7. | Системы противоложарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | ч.3 ст.52, ч.1,2 ст.54, ч.3 ст.81, ч.1,4,5,6,7,9 ст.ст.83, ст.91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.6.39 СП 156.13130.2014; ст.84, 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, таб.1, таб.2 СП 3.13130.2009, п.6.34 СП 156.13130.2014; ст.62 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.6.35, 6.37 СП 156.13130.2014, п.5.2 таб.2, п.5.14, 5.17 СП 8.13130.2020 | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования | ч.3 ст.81, ч.2,8,9 ст.82, ч.4 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, абз.1 п.5.13, 5.14, 5.16, | Выполняется |

| | противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | 5.17, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.7, 7.1.13 СП 484.1311500.2020 | |
|------|--|--|-------------|
| 4.9. | Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | п.2,3,4,10,11,12,13, пп."е,о" п.16, 26,27,35 "а,б,в,г,д,е,з,и", 36,37,41 "а,б,г,д", 48,49,54,63,72,73,103,104,107,108, раздел XVII, 392, 393, 394, 397, 400, 403, 404, 406, 407, 409, 413, прил.1 ППР "Правила противопожарного режима в РФ", утв.ПП РФ № 1479 от 16.09.2020 | Выполняется |