


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Свердловской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«23» августа 2024 г.

Регистрационный № 66-08-2024-014628



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №83"**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №83"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1076612000156

ИНН: 6612022146

Место нахождения объекта защиты:

623400, обл Свердловская, г Каменск-Уральский, ул Мусоргского, Дом 11а

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

28.11.2012

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3944
1.6.	Объем здания, куб. м	9129
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>1. Системы пожарной сигнализации: прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сириус" Контроллер двух проводной линии связи С200КДЛ-С (установлен в корпусе ППКУП "Сириус") дублирование сигнала: ОКО-3-А-01-П 2. Система оповещения: тип 2, речевой; блок речевого оповещения "Рупор-300", адресный модуль контроля линий "Рупор-300-МК", громкоговоритель настенный широкополосной "LPA-05W3", аккумуляторная батарея серии "Болид" АБ1217С, лампа аварийного освещения KL-30, извещатель пожарно-дымовой, оптико-адресный "ДИП-34А-03", извещатель пожарный тепловой "С2000ИП03", извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ блок разветвительно-изолирующий "Бриз", световой оповещатель "Выход" "Топаз-24", звуковой оповещатель "Марс 24-КП"</p> <p>3. Внутренний</p>

		противопожарный водопровод: Пожарные шкафы с пожарными рукавами и автоматической кнопкой включения подачи воды при возникновении пожара	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
	не проводилась		
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
	0 рублей 00 копеек		
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.1, 4.3, 4.4, 5.2.2 табл. 1 СП 4.13130.2013 "Ограничение распространения пожара на объекте защиты"	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Ст.62, Ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.48, 71	Выполняется

		<p>Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.4.1; п.5.2 табл.2, п.8.6 СП 8.13130.2009 "Источники наружного противопожарного водоснабжения"</p>	
4.3.	<p>Проезды и подъезды для пожарной техники</p>	<p>п. 71, п. 72 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; п.4.1, п.7.1, п.7.2, п.8.1, 8.3, п.8.5-8.7, 8.8, 8.9 СП 4.13130.2013 "Ограничение распространения пожара на объекте защиты"</p>	<p>Выполняется</p>
4.4.	<p>Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности</p>	<p>Ст. 27, 29-32, Ст. 87, Ст. 134, Ст. 137 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 12 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; п.п. 4.5, 4.6, 4.7, 5.2.1-5.2.6, 5.3.1-5.3.4, 5.4.1-5.4.6, 5.4.18, раздел 6 вводящая часть, п.п. 6.7.10, 6.7.11, 6.7.17, табл. 6.14 СП 2.13130.2012 "Обеспечение огнестойкости объектов защиты"; п.п. 4.1-4.3, п.п. 5.1-5.2 СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности"</p>	<p>Выполняется</p>
4.5.	<p>Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы</p>	<p>Ст. 52, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной</p>	<p>Выполняется</p>

		<p>безопасности"; п.п. 16,23,26,27,28 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; разделы 4.2, 4.3, 4.4, п.п. 5.1.1-5.1.4, 5.2.1-5.2.6 СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы"</p>	
4.6.	<p>Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара</p>	<p>ч. 1,2 Ст.90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.17, 23, 26, 27, 36, 37, 48, 49, 393 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.13, 7.14, 7,16 СП 4.13130.2013 "Ограничение распространения пожара на объекте защиты"</p>	Выполняется
4.7.	<p>Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>Ст. 83, Ст. 84, Ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.п 42, 43, 48, 50-52, 54, 55, 56, 60, 71 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; п.п. 3.1-3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6-4.8, 5.2-5.5, глава 7 табл 2 СП 3.13130.2013 " Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"; п.п. 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.3, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.7, табл. 13.3. и 13.5, 13.6.2, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4-13.14.13, 13.15.2-13.15.4, 13.15.9, 13.15.12,</p>	Выполняется

		<p>13.15.13, 14.1,14.3, 15.1, 15.5 , п.17.3, раздел А, п.А.3, п.А.4 Приложения А (обязательное) СП 5.13130.2009 " Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" п.4.5, 4.7, 4.8 раздела 4 Сп 6.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование.Требования пожарной безопасности. п.6.1, 6.2, 6.8-6.10, 6.17, 6.22, 6.23, 7.1, 8.1, 8.5 , п.7.19 СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция, и кондиционирование. требования пожарной безопасности." п.п. 4-1-4.4, п.5.1 табл.1 , п.5.2 табл.2, п .п.9.1,9.2,9.7,9.9,9.12,9.13,9.14,9.17; примечание п.1,2,3 СП 8.13130.2009 "Источники наружного противопожарного водоснабжения"; п.3.34, 6.1.10, 6.2.3, 6.2.10, п.7.2, 10.4 СП 10.13130 от 27.07.2020 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования."</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>п.:13.3.1-13.3.3, 13.3.7, 13.3.8, 13.3.12, 13.3.14, 13.3.17, 13.3.18, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4-13.14.13, 13.15.2-13.15.4, 13.15.12, 13.15.3, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 15.1, 15.5, приложения А СП 5.13130.2009</p>	Выполняется

4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>п. 2-5, 8-18, 21-30, 32-37, 41-43, 48-52, 54-56, 60,65, 67, 71, 73, 286, 288, 293, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 403, 405, 406, 407, 408, 409 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; п.1-4 Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организации", утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 №645. разделы 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, приложение А,Г СП 9.13130.2009 "Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации".</p>	Выполняется
------	---	--	-------------