

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Свердловской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«30» сентября 2024 г.

Регистрационный № 66-08-2024-016618



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное дошкольное учреждение "Детский сад № 1 "Алёнка"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 1 "АЛЁНКА"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026602176941

ИНН: 6652011278

Место нахождения объекта защиты:

624003, обл Свердловская, р-н Сысертский, г Арамиль, ул Текстильщиков, Дом 4А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

17.04.2014

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	934
1.6.	Объем здания, куб. м	2798
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СОУЭ 3 типа АПС адресного типа Пульт контроля и управления С2000-М ППК «Сигнал-20М2 Устройство коммуникационное УК- ВК-02 Адресные расширители С 2000-АР Ручные адресные расширители ИПР-3 су Извещатели пожарные дымовые адресные Ип-212-83 Извещатели пожарные тепловые адресные С2000ИП Источник бесперебойного питания РИП-12 Прибор речевого оповещения Светоуказатели «Направления движения» Звуковые колонки Световые табло с надписью «Выход» наружный противопожарные водопроводы –гидранты находятся по улице 1 Мая,71, улице 1 Мая 71А, улице Свердлова 22А, улице Новая ,1Б
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	

не проводилась			
3.	<p style="text-align: center;"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
00 руб, 00 коп.			
4.	<p style="text-align: center;"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Пункт 5, статья 71, Пункт 4 статья 74 табл.20 ФЗ 22.07.2008 №123 -ФЗ	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Гидранты за территорией детского сада	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ч.1 ст.67 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Строительные конструкции, применяемые в здании, не способствуют скрытому распространению горения СНИП 21-01-97* п.п. 4.1,5.14*,5.18,5.19	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СНИП 21-01-97 п. 6.1, 6.6, 6.9, 6.11, 6.12	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	-Статья 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ - пункты 7.1-7.3, 7.5.7.6.СП 4.13130.213	Выполняется
4.7.	Системы	Пункт 6.1,6.8,6.9,6.22,8.1,СП	Выполняется

	противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	7.13130.2013 -пункты 13.1.11, 13.1.12,13.22,13.3.2,13.3.4,13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.15.2-13.15.4,13.15.12, 13.15.13,14.1.14.3,15.1,15.5,приложение АСП 513130.2009	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Пункты 14.2,14.4, СП 5.1310.2009	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Пункты 2-19, 21-32, 35-37, 41-43, 48-52, 54-60, 60,65,70-73,88-92, 392-394, 397,400,402-403,407-409,411-413 постановление правительства РФ 0о 16.09.2020г. №1479 Пункты 4.1.1.4.1.8,4.1.11,4.1.27,4.1.29,4.1.32-4.1.34,4.1.40,4.2.1,4.2.4,4.2.5,4.2.7,4.2.9.,4.3.1-4.3.16,4.4.1-4.4.21,4.5.1-4.5.4 Приложение А.П СП 9.13130.2009	Выполняется