

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Свердловской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«08» октября 2024 г.

Регистрационный № 66-08-2024-017059



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

сооружения отделения декомпозиции с пристроями филиала Акционерного
общества "РУСАЛ УРАЛ" в Каменске-Уральском "Объединенная компания РУСАЛ
Уральский алюминиевый завод"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ РУСАЛ
УРАЛЬСКИЙ АЛЮМИНИЙ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026600931180

ИНН: 6612005052

Место нахождения объекта защиты:

623406, обл Свердловская, г Каменск-Уральский, ул Заводская, Дом 4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

19.03.1973

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	36
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	5611

	здания, кв. м							
1.6.	Объем здания, куб. м	111310						
1.7.	Количество этажей	1						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС: неадресного типа СОУЭ: 2 тип; НПВ: 1 ПГ (кольцевой, диаметром 200 мм.)						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">не проводилась</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">не проводилась</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>ч. 4 Ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Глава 1 СНИП II-V.7 "Нормы и технические условия</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч. 4 Ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Глава 1 СНИП II-V.7 "Нормы и технические условия	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч. 4 Ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Глава 1 СНИП II-V.7 "Нормы и технические условия	Выполняется						

		проектирования производственных зданий промышленных предприятий", утв. Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 01.01.1954 г.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Ст.62 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.4 ст.4, Ст.90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.11, раздел 7 СНиП II-V.7 "Нормы и технические условия проектирования производственных зданий промышленных предприятий", утв. Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 01.01.1954 г. п.71, п.72 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ч. 4 Ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.1, разделы 2, 3 СНиП II-A.5-62 "Противопожарные требования. Основные положения проектирования", утв. Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 13.12.1962 г. п.12, п.13, п.14, п.25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности	ч. 4 Ст. 4 Федерального закона от	Выполняется

	людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 4.1, п. 4.2, п. 4.6, п. 4.7, п. 4.9 СНиП II-A.5-62 "Противопожарные требования. Основные положения проектирования", утв. Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 13.12.1962 г. п. 16, п. 23, п. 26, п. 27, п. 28 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ч. 1,2 Ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 23, п. 26, п. 27, п. 36, п. 37, п. 49, п. 71, п. 72, п. 393, п. 394 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Ст. 62, Ст. 82, ст. 83, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.п.48, 49, 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием,	ст. ст. 83, 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; раздел 14 СП 5.13130.2009 "Системы	Выполняется

	<p>работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования."</p>	
<p>4.9.</p>	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>п.п 2, 2_1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 44, 48, 49, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 71, 72, 73, 77, 121, 122, 123, 130, 131, 132, 286, 287, 289, 293, 299, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 361, 362, 363, 364, 366, 367, 371, 372, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 407, 409, 413</p> <p>Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479.</p> <p>Приложение №1 Приказа МЧС России от 18.11.2021 г. №806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности".</p> <p>п. 4.1.1, п. 4.1.8, п. 4.1.11, п. 4.1.27, п. 4.1.28, п. 4.1.32-4.1.34, п. 4.1.40, п. 4.2.1, п. 4.2.4, п. 4.2,5, п. 4.2.7, п. 4.2.9, п. 4.3.1-4.3.16, п. 4.4.1-п.4.4.21, п.4.5.1-4.5.4 СП 9.13130.2009 "Огнетушители. Требования к эксплуатации."</p>	<p>Выполняется</p>