

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Свердловской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«22» октября 2024 г.

Регистрационный № 66-08-2024-017947



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:  
Общество с ограниченной ответственностью «Алапаевский деревообрабатывающий  
 завод»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАПАЕВСКИЙ  
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026600508142

ИНН: 6601007026

Место нахождения объекта защиты:

обл. Свердловская, г. Алапаевск, ул. 40 лет Октября, д. 9, литер а

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

16.08.2018

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
1.1.	Наименование параметра	Значение параметра
1.2.	Степень огнестойкости	III
1.3.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.4.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.5.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1221

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	8820
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	В качестве приёмно-контрольного прибора применяется контроллер С2000-КДЛ-2И. Блок сигнально-пусковой С2000-СП2. СОУЭ 2 типа. Звуковые оповещатели «Маяк-12-3М». Световые оповещатели: ОПОП 1-8 «Выход».
2.	<p><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b></p> <p>(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	Оценка не проводилась
3.	<p><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b></p> <p>(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	нет
4.	<p><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>	
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	<p>ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями от 10 июля 2012 г., 2 июля 2013 г., 23 июня 2014 г., 13 июля 2015 г., 3 июля 2016 г.). - ст.69. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты.</p> <p>Ограничение распространения пожара на объектах защиты.</p> <p>Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. - п.4.1, п.4.3, п.4.4, п.4.15. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». - п.65.</p>	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями от 10 июля 2012 г., 2 июля 2013 г., 23 июня 2014 г., 13 июля 2015 г., 3 июля 2016 г.). - ст.62, ст.68. СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения.</p> <p>Требования пожарной безопасности - п.5.2, табл.2.</p> <p>Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». - п.48.</p>	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной</p>	Выполняется

		<p>"безопасности" (с изменениями и дополнениями от 10 июля 2012 г., 2 июля 2013 г., 23 июня 2014 г., 13 июля 2015 г., 3 июля 2016 г.). - ч.1 ст.90. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты.</p> <p>Ограничение распространения пожара на объектах защиты.</p> <p>Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. - п.8.6, п.8.7, п.8.8, п.8.9. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». - п.71, п.72.</p>	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями от 10 июля 2012 г., 2 июля 2013 г., 23 июня 2014 г., 13 июля 2015 г., 3 июля 2016 г.). - ст. 29, ст. 30, ст. 31, ст.57, ст.58, ст.87, ст.88, ст.137. СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». - п.5.2.7, п.5.4.3, п.5.4.4. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты.</p> <p>Ограничение распространения пожара на объектах защиты.</p> <p>Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. - п.4.1, п.4.2, п. 4.18, п. 5.1.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в</p>	Выполняется

		Российской Федерации». - п.13, п.15, п. 23, п. 25.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями от 10 июля 2012 г., 2 июля 2013 г., 23 июня 2014 г., 13 июля 2015 г., 3 июля 2016 г.). - ст.5, ст.48, ст.49, ст.50, ст.51, ст.52, ст.53, ст.54, ст.55, ст.56, ст.57, ст.58, ст.59, ст.60, ст.62, ст.89. СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты.</p> <p>Эвакуационные пути и выходы. - п.4.1.3, п.4.2.2, п.4.2.3, п.4.2.4, п.4.2.5, п.4.2.6, п.4.2.7, п.4.2.8, п.4.2.9, п.4.3.1, п.4.3.2, п.4.3.3, п. 4.3.4, п.4.4.1, п. 4.4.2, п.4.4.3, п.4.4.4, п.4.4.5, п.4.4.6, п.8.1.1, п.8.1.2, п.8.1.3, п.8.1.4, п.8.1.5, п.8.1.11, п.8.1.12, п.8.1.13, п.8.1.15, п.8.1.29. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». - п.5, п.23, п.26, п.27, п.36, п.37.</p>	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями от 10 июля 2012 г., 2 июля 2013 г., 23 июня 2014 г., 13 июля 2015 г., 3 июля 2016 г.). - ст.5, ст. 90. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты.</p> <p>Ограничение распространения пожара на объектах защиты.</p> <p>Требования к объемно-планировочным и конструктивным</p>	Выполняется

		решениям - п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.6, п.7.7, п.7.14.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями от 10 июля 2012 г., 2 июля 2013 г., 23 июня 2014 г., 13 июля 2015 г., 3 июля 2016 г.). - ст.51, ст.52, ст.54, ст.55, ст.56, ст.59, ст.60, ст.61, ст.62, ст.81, ст.82, ст.83, ст.84, ст.85, 86. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. - п.3.1, п.3.2, п.3.3, п.3.4, п.3.5, п.4.1, п.4.2, п.4.4, п.4.6, п.4.7, п.4.8, п.5.1, п.5.3, табл. 1, табл. 2. СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты.</p> <p>Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- п.13.2.2, п.13.3.3, п.13.3.6, п.13.4.1, табл. 13.3, п.13.3.1, п.13.3.2, п.13.14.5, п.13.14.6, п.13.14.8, п.13.14.10, п.13.14.11, п.13.14.12, п.13.14.13, п.13.15.3, п.14.2, п.15.1, п.15.2, п.16.1, п.16.2, приложение А, таблица 1. - СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». - п.4.1, п.6.2, п.6.6, п.6.10, п.6.13, п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.11, п.7.14 СП 8.13130.2009</li> </ul> <p>Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения.</p> <p>Требования пожарной безопасности. - п.4.1, п.4.2, п.5.1,</p>	Выполняется

		<p>п.5.2, табл. 2, п.5.4, п.8.8. СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты.</p> <p>Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности. - п.1.4, п.6.1.5, п.6.1.6, п.6.1.7, п.6.1.12, п.6.1.13, п.6.2.6, п.7.6, табл. 7.1, п.12.15.</p> <p>Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации. - п.48, п.54, п.55, п.56. ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». - табл. 2</p>	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	<p>ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями от 10 июля 2012 г., 2 июля 2013 г., 23 июня 2014 г., 13 июля 2015 г., 3 июля 2016 г.). - ст.81, ст.82, ст.83, ст.84, ст.91, ст.103. СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты.</p> <p>Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. - п.14.1, п.14.2, п.14.3, п.14.5</p>	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	<p>ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями от 10 июля 2012 г., 2 июля 2013 г., 23 июня 2014 г., 13 июля 2015 г., 3 июля 2016 г.). - ст.5, ст.6. СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители.</p> <p>Требования к эксплуатации. - п. 4.1.1., п.4.1.23, п.4.1.32, п.4.1.33, п.</p>	Выполняется

4.1.35, п.4.1.40, п.4.2.1, п.4.2.3,  
п.4.2.4, п.4.2.5, п.4.2.6, п.4.2.7,  
п.4.2.8, п.4.3.1. СП 12.13130.2009  
Определение категорий  
помещений, зданий и наружных  
установок по взрывопожарной и  
пожарной опасности. - п.4.1, п.4.2,  
п.4.3, п.5.1. Постановление  
Правительства Российской  
Федерации от 16 сентября 2020 г.  
№ 1479 «Об утверждении Правил  
противопожарного режима в  
Российской Федерации. - п.2,  
п.2(1), п.3, п.4, п.5, п.9, п.10, п.11,  
п.12, п.13, п.14, п.15, п.16, п.17,  
п.17(1), п.19, п. 20, п.21, п.22, п.23,  
п.25, п.26, п.27, п.28, п.30, п.31,  
п.32, п.35, п.36, п.37, п.41, п.42, п.  
43, п.48, п.49, п.51, п.54, п.55, п.  
56, п.60, п.65, п.71, п.72, п.73, п.91,  
п.92, п.286, п.288, п.392, п.393,  
п.394, п.395, п.396, п.397, п.398,  
п.399, п.400, п.401, п.402, п.403,  
п.404, п.406, п.407, п.409, п.413.  
ГОСТ 12.4.026-2015.  
Межгосударственный стандарт.  
Система стандартов безопасности  
труда. Цвета сигнальные, знаки  
безопасности и разметка  
сигнальная. Назначение и правила  
применения. Общие технические  
требования и характеристики.  
Методы испытаний. - п.4.1, п.4.3,  
п.6.1.4, п.6.2.1, п.6.2.7, п.6.3.4.  
ГОСТ 34428-2018. Система  
эвакуационные  
фотолюминесцентные. - п.9.3.9.1,  
п.9.3.9.2, п.9.3.9.3, п.9.3.9.4,  
п.9.3.9.5, п.9.3.9.6 Приказ МЧС  
России от 18.11.2021 № 806 «Об  
определении Порядка, видов,  
сроков обучения лиц,  
 осуществляющих трудовую или

служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» - п.1, п.2, п.6, п.7, п.11.