

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Свердловской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«23» октября 2024 г.

Регистрационный № 66-08-2024-018045



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Троицкая средняя
общеобразовательная школа № 50"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ТРОИЦКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 50"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026602233481

ИНН: 6654008249

Место нахождения объекта защиты:

обл. Свердловская, р-н. Талицкий, п. Троицкий, ул. Комарова, д. 21

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1989

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|----------|---|---|
| 1. | Характеристика объекта защиты | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций |
| 1.4. | Высота здания, м | 9 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека | 1597 |

| | | |
|------|---|---|
| | здания, кв. м | |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 10646 |
| 1.7. | Количество этажей | 2 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Система пожарной сигнализации на базе С-2000 М "Болид", с использованием ИП 212-34А (ДИП-34А-03) извещатель дымовой адресный, извещатель пожарный тепловой ИП 105-1G "Сауна", пожарная сигнализация оборудована системой передачи сигнала о пожаре ПАК "Стрелец-мониторинг". Здание школы защищено системой оповещения о пожаре 3 типа. С использованием прибора управления системой речевого оповещения РОКОТ-2, громкоговоритель настенный АС-2-2 и световым табло "Выход". Здание школы оборудовано внутренним противопожарными водопроводом в количестве 2 ПК. Система аварийного эвакуационного освещения. |
| 2. | <p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p> | |
| 3. | <p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба)</p> | |

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| | имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) | | |
| не проводилась | | | |
| 4. | <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u> | | |
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | п. 4.3 , таблица 1 СП 4.13130.2013; ст. 52, ст. 55 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | п. 4.1, 4.2, 10.2, 10.4, 10.5, Таблица 2 СП 8.13130.2009; ст. 62, ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | п. 4.1, 8.1.1, 8.1.4 СП 4.13130.2013; ст. 90 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | п. 4.1, 8.1.1, 8.1.4 СП 4.13130.2013; ст. 90 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | п. 1.1, 1.3, 4.1.1, 4.1.4, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.13, 4.2.13, 4.2.18-4.2.21, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.7, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.3, 4.4.7, 4.4.9, 7.1.3, 7.12.7 СП 1.13130.2020; ст. 52, 53, 89 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | п. 7.1, 7.3, 7.5, 7.7, 7.14, 7.19, 8.1.1, 8.1.4, 8.1.8 СП 4.13130.2013; ст. 90 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ | Выполняется |

| | | | |
|------|---|---|-------------|
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | п. 1.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.11, 5.13, 5.15, 5.17, 6.1.5, 6.6.16, Таблица 2, Приложение А Таблица А.1 СП 484.1311500.2020 п. 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, Таблица 2 п.14 СП 3.13130.2009 п. 4.1, 4.2, 10.2, 10.4, 10.5, Таблица 2 СП 8.13130.2009; п. 1.1, 1.2, 6.2.3, 6.3.5 СП 10.13130.2020 ст. 52, 54, 81, 83, 84, 86, 91 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | п. 1.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.11, 5.13, 5.15, 5.17, 6.1.5, 6.6.16, Таблица 2, Приложение А Таблица А.1 СП 484.1311500.2020 п. 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, Таблица 2 п.14 СП 3.13130.2009 ст. 54, 81, 83, 84, 91 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | п. 1-63, 88-92, 392-394, 395-413 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" | Выполняется |