Зарегистрирована ГУ МЧС России по Свердловской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«13» ноября 2024 г.

Регистрационный № 66-08-2024-019362



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здания гостиницы «Большой Урал».

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью «Большой Урал»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1156658009530

<u>99530</u> ИНН: <u>6670315166</u>

Место нахождения объекта защиты:

620091, обл Свердловская, г Екатеринбург, ул Стачек, Строение 6

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2006

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование разде	ла
п/п		
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития,
		спальные корпуса санаториев и
		домов отдыха общего типа,
		кемпингов, мотелей и
		пансионатов
1.4.	Высота здания, м	53
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	9682
	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	34644

1.7.	Количество этажей	20
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 (третьего) типа. Установка вытяжной противодымной вентиляции; Внутренние противопожарные водопроводы; Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты).

2. Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты

(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Расчет индивидуального пожарного риска для здания гостиницы проведен обществом с ограниченной ответственностью «Агни» (ИНН 6658430772). Комплекс инженернотехнических мероприятий настоящим расчетом не предусмотрен. Перечень и тип систем противопожарной защиты приведен в таблице: Системы и средства обеспечения пожарной безопасности Принятый конфидент Система автоматической пожарной сигнализации Кобн=0,8 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (3 тип) Ксоуэ=0,8 Установки противодымной защиты здания Кпдз=0,8 Здание оборудовано системами, в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности Кпз=0,8704 Значения величин индивидуального пожарного риска приведены в таблице: Наименование сценария Величина индивидуального пожарного риска Сценарий №2 0,36x10-6

3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Ущерб от возможного пожара для третьих лиц отсутствует, имущество от рисков возникновения пожара не застраховано.

4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 пункт 4.3, табл.1 Минимальные противопожарные расстояния (разрывы) приняты в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.	Выполняется	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ, ст. 62. Здания имеет источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. В качестве источников противопожарного водоснабжения используются наружные водопроводы D=300мм. Предусмотрено 2 (два) пожарных гидранта, расположенных на кольцевой сети вдоль проезжей части ул. Стачек на расстояние не более 200м. от здания гостиницы. СП 8.13130.2020 табл. 2 раздела (пункта) №5.2.	Выполняется	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Для здания обеспечено устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники совмещенных с функциональными проездами и подъездами. К зданию гостиницы предусмотрен асфальтированный проезд для специальной техники Екатеринбургского пожарноспасательного гарнизона шириной не менее 6м. Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ, ст. 90. СП	Выполняется	

	[4.13130.2013 пункты №№ 8.1.1,	
		8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.7, 8.1.8.	
1 1	T.C.		D.
4.4.	Конструктивные и	ределы огнестойкости	Выполняется
	объемно-планировочные	строительных конструкций и узлов	
	решения, степень	из сопряжения приняты в	
	огнестойкости и класс	соответствие с Техническим	
	конструктивной пожарной	регламентом о требованиях	
	опасности	пожарной безопасности.	
		Минимальные пределы	
		огнестойкости строительных	
		конструкций здания приведены в	
		таблице: Несущие элементы здания	
		(стены, колонны, фермы, ригели,	
		балки перекрытий, связи и прочие	
		конструкции участвующие в общей	
		устойчивости здания) R120	
		Перекрытия REI60 Стены	
		лестничных клеток REI120 Марши	
		площадки лестничных клеток R60	
		Федеральный закон от 22.07.2008г.	
		№123-ФЗ, ст. 59, ст. 87, ст. 88. СП	
		2.13130.2020 пункты №№ 5.2.2,	
		5.2.3, 5.2.4, 5.2.7, 5.3.3, 5.3.4, 5.4.2,	
		5.4.3, табл. 6.9. СП 4.13130.2013	
		пункты №№ 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4,	
		5.2.6.	
4.5.	Обеспечение безопасности	Расчетное, максимальное	Выполняется
	людей при возникновении	количество людей для здания	
	пожара, эвакуационные	гостиницы принято 766 человек.	
	пути и выходы	Обслуживание посетителей,	
		относящихся к маломобильным	
		группам населения,	
		предусматривается на 1 этаже	
		гостиницы. Федеральный закон от	
		22.07.2008г. №123-ФЗ, ст. 89, ст.	
		134. СП 1.13130.2020 пункты №№	
		4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.7, 4.2.3, 4.2.4,	
		4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.11, 4.2.15,	
		4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20,	
		7.2.10, 7.2.17, 7.2.10, 7.2.17, 7.2.20,	
		4.2.21, 4.2.22, 4.2.24, 4.3.2, 4.3.3,	

		4.4.18.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ, ст. 90. СП 4.13130.2013 пункты №№ 7.1, 7.2, 7.3.	Выполняется
17	_	ртоматинеской помария	Виполидется
4.7.	противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	втоматическая пожарная сигнализация В качестве пожарных извещателей приняты: дымовые извещатели. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Тип системы оповещения принят 3-им. Противодымная вентиляция Поэтажные коридоры защищены установками противодымной защиты. Внутренний противопожарный водопровод Пожарные краны размещены в сертифицированных шкафах в местах общего пользования, обеспечивая свободный доступ. Электроснабжение Системы противопожарной защиты, включая автоматику выполнены 1 (первой) категории надежности по ПУЭ. Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ, ст. 81, ст. 82, ст. 83, ст. 84, ст. 85. ст. 86. СП 486.1311500.2020 пункты №№ 4.4, 4.8. СП 3.13130.2009 пункты №№ 4.4, 4.8. СП 3.13130.2009 пункты №№ 6.18, 6.22, 7.2. СП 10.13130.2020 пункты	Выполняется
4.0	D	Nº№ 6.1.7, 6.1.23, 6.2.1, 6.2.2.	.
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого	В гостинице предусмотрен пост охраны, в функции которого входит в том числе: управление системами и средствами противопожарной защиты; управление системами, не входящими в число систем	Выполняется

	направлена на	противопожарной защиты, но	
	обеспечение безопасной	связанными с обеспечением	
	эвакуации людей, тушение	безопасности в здании при пожаре;	
	пожара и ограничение его	контроль исправности	
	развития	оборудования всех подсистем и	
		соединительных линий (лучей);	
		фиксирование всех поступающих	
		сигналов и сохранение их. СП	
		484.1311500.2020 пункты №№	
		7.1.3, 7.2.2, 7.5.1, 7.7.6.	
4.9.	Организационно-	Правила противопожарного	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия	Правила противопожарного режима в Российской Федерации	Выполняется
4.9.	1 *	1	Выполняется
4.9.	технические мероприятия	режима в Российской Федерации	Выполняется
4.9.	технические мероприятия по обеспечению пожарной	режима в Российской Федерации (утв. Постановлением	Выполняется
4.9.	технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта	режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства Российской	Выполняется
4.9.	технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и	режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479)	Выполняется
4.9.	технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и	режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479) Раздел I №№ 2, 2(1), 3, 4, 5, 6, 8, 9,	Выполняется
4.9.	технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и	режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479) Раздел I №№ 2, 2(1), 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17(1),	Выполняется
4.9.	технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и	режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479) Раздел I №№ 2, 2(1), 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17(1), 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31,	Выполняется