


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Свердловской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«02» декабря 2024 г.

Регистрационный № 66-08-2024-020576



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания
Свердловской области "Щелкунский психоневрологический интернат" корпус 1

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания
Свердловской области "Щелкунский психоневрологический интернат"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026602177667

ИНН: 6652005010

Место нахождения объекта защиты:

624015, обл Свердловская, р-н Сысертский, с Щелкун, ул Советская, Здание 314

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.06.1991

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	319
1.6.	Объем здания, куб. м	2552
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Система пожарной сигнализации установлена на базе оборудования систем безопасности производства НВП Болид. Здание оборудовано системой оповещения и управлением эвакуацией при пожаре третьего типа. Все помещения, подлежащие защите системой пожарной сигнализации оснащены адресно-дымовыми оптико-электронными пожарными извещателями «ДЦИП-32А-03». Для защиты подвала применены тепловые пожарные извещатели «С200-ИП». Помещения разделены на ЗКПС с помощью разветвительно-изолирующих блоков «БРИЗ-Т». На путях эвакуации из здания установлены ручные пожарные извещатели адресные «ИПР 513-3АМ исп.1». Управление системой оповещения производится с помощью ППКУП «Сириус». Управление системой речевого оповещения производится с помощью блока речевого</p>

			<p>оповещения «Рупор-300». Для речевого оповещения паркинга защищаемого объекта применены оповещатели пожарные речевые ОПР-С103,1. В качестве световых указателей применены указатели «Молния-24». В корпусе обеспечена передача сигнала в автоматическом режиме по радиоканалу в организацию, осуществляющую круглосуточный контроль за состоянием системы и передачу сведений в пожарную охрану г.Сысерть и на пульт централизованного наблюдения ЦУКС г.Екатеринбург.</p>						
2.	<p><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>								
Не проводилась									
3.	<p><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>								
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась, т.к. объект не застрахован, арендные отношения отсутствуют									
4.	<p><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1" data-bbox="240 1789 1552 2083"> <thead> <tr> <th data-bbox="240 1789 679 2083">Наименование противопожарного мероприятия</th> <th data-bbox="679 1789 1257 2083">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту</th> <th data-bbox="1257 1789 1552 2083">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется				
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 п. 4.3, таб. 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 п.4.1, 4.2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п.7.1, 8.1	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 п.5.2.6	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 п.4.2.6, 4.2.9, 4.2.13-4.2.22, 4.3.2-4.3.12, 4.4.1, 4.4.1-4.4.4, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.16, 5.1.3, 5.1.4, 5.3	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 1.13130.2020 п.7.1-7.4, 7.5, 7.7	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 484.1311500.2020 п.6.1, 6.2	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого	СП 484.1311500.2020 п.6.3, 6.5, 6.6	Выполняется

	направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806, Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 п.1-23, 25-27, 30, 32, 35-37, 48, 54-56, 60, 65-67, 73, 77-79, 116, 392-400, 402-404, 406-407, 409-410, 412-413	Выполняется