

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Свердловской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«24» января 2025 г.

Регистрационный № 66-08-2025-000901



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное казённое образовательное учреждение «Смолинская средняя
общеобразовательная школа»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СМОЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026602233162

ИНН: 6654008217

Место нахождения объекта защиты:

обл. Свердловская, р-н. Талицкий, с. Смолинское, ул. Специалистов, д. 14

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

14.09.1984

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	780
1.6.	Объем здания, куб. м	4270
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Здание дошкольной группы оборудовано системой обнаружения пожара, а именно адресной системой пожарной сигнализации. Система пожарной сигнализации смонтирована на базе С-2000 М «Болид», с использованием ИП 212-34А (ДИП-34А-03) извещатель дымовой адресный,</p> <p>Пожарная сигнализация оборудована системой передачи сигнала о пожаре ПАК «Стрелец-мониторинг»</p> <p>Здание школы защищено системой оповещения о пожаре 2 типа. С использованием звукового оповещателя Свирель и световыми табло «ВЫХОД» Система аварийного эвакуационного освещения; Данные системы введены в эксплуатацию в 2024 году</p>
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	

Оценка не проводилась			
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Не проводилась			
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 4.3 , таблица 1 СП 4.13130.2013; ст. 52, ст. 55 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п. 4.1, 4.2, 10.2, 10.4, 10.5, Таблица 2 СП 8.13130.2009; ст. 62, ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 4.1, 8.1.1, 8.1.4 СП 4.13130.2013; ст. 90 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п. 4.2, 4.8, 5.2.1, 5.2.7, 5.2.8, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.1, 5.4.3, 5.4.5, 5.4.16, 5.4.20, табл 6.10, табл 6.11 СП 2.13130.2020; п. 4.1, 4.2, 4.19, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.2.6 СП 4.13130.2013; ст. 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 57, 58 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п. 1.1, 1.3, 4.1.1, 4.1.4, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.5, 4.2.9, 4.2.13, 4.2.18-4.2.19, 4.2.21, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.7, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.7, 4.4.9, 5.2.1 СП 1.13130.2020; ст. 52, 53, 89 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ	Выполняется

4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п. 7.1, 7.3, 7.5, 7.7, 7.14, 7.19, 8.1.1, 8.1.4, 8.1.8 СП 4.13130.2013; ст. 90 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п. 1.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.11, 5.13, 5.15, 5.17, 6.1.5, 6.6.16, Таблица 2, Приложение А п.1 Таблица А.1 СП 484.1311500.2020 п. 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, Таблица 2 п.14 СП 3.13130.2009 п. 4.1, 4.2, 10.2, 10.4, 10.5, Таблица 2 СП 8.13130.2009; п. 1.1, 1.2, 6.2.3, 6.3.5 СП 10.13130.2020 ст. 52, 54, 81, 83, 84, 86, 91 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п. 1.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.11, 5.13, 5.15, 5.17, 6.1.5, 6.6.16, Таблица 2, Приложение А Таблица А.1 СП 484.1311500.2020 п. 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, Таблица 2 п.14 СП 3.13130.2009 ст. 54, 81, 83, 84, 91 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п. 1-63, 88-92, 392-394, 395-413 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Выполняется