

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Свердловской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«11» февраля 2025 г.

Регистрационный № 66-08-2025-001925



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Студенческое общежитие № 9 Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026604939855

ИНН: 6660003190

Место нахождения объекта защиты:

620078, обл Свердловская, г Екатеринбург, пер Фонвизина, Строение 8

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	50

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1685
1.6.	Объем здания, куб. м	93647
1.7.	Количество этажей	16
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>В соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 в здании общежития предусматривается устройство оборудования пожарной сигнализации и устройство автоматических установок пожаротушения.</p> <p>АПС оборудованы все помещения объекта, кроме помещений с мокрыми процессами. Системой автоматического спринклерного пожаротушения предусмотрена защита всех помещений, кроме помещений с мокрыми процессами, вентиляционных камер и помещений для инженерного оборудования, в которых отсутствуют горючие материалы, помещения категории В4 и Д пожарной опасности, лестничных клеток. Параметры установки системы пожаротушения приняты по СП 5.13130.2009. Для общежития приняты оросители спринклерные с коэффициентом производительности 0,35 СВН-10, интенсивностью орошения 0,08 л*с/, температура плавления замка</p>

57. Установка сигнализаторов потока жидкости «Стрим». Установки автоматического пожаротушения запитаны от кольцевого напорного трубопровода. Помещение для противопожарных насосов предусмотрено в техническом подполье объекта. Система пожарной сигнализации – составная часть противопожарной защиты объекта, с передачей оперативной информации на пост охраны. В качестве оборудования пожарной сигнализации предусмотрена интегрированная система охраны АРМ «Орион» на базе оборудования «Балит». Для поступления сигнала о пожаре на контрольный прибор ЦУКС МЧС (мониторинг пожароопасной ситуации) предусмотрена станция «СтрелецМониторинг». Количество и тип пожарных извещателей установлено с учетом защищаемой площади и категории помещений. Для запуска системы противодымной защиты пожарные извещатели устанавливаются на расстоянии не более половины нормативного. Объект оборудован системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ). В общежитии предусмотрена система оповещения 4-го типа. Автоматический запуск СОУЭ

		<p>осуществляется от исполнительных устройств системы пожарной сигнализации. Уровень звукового давления не менее 75 дБА в любой точке защищаемого помещения. Система водоснабжения запитана двумя вводами диаметром Ду 225 мм. Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет три струи по 2,6 л/с согласно СП 10.13130.2020. Пожарными кранами оборудованы все этажи здания включая техническое подполье и технический чердак. Установлены ШПК – Пульс-310Н. Здание общежития рассматривается как единый пожарный отсек с запроектированной системой противодымной защиты. В общежитии запроектировано 6 систем защиты, включая системы дымоудаления из коридоров этажей, компенсирующей подачи наружного воздуха в коридоре, подпора воздуха в незадымляемую лестничную клетку и лифтовые шахты.</p>
2.	<p><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	не проводилась
3.	<p><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></p>	

(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

не проводилась

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п.4.3-4.4, 5.2.6 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.69	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», п.8.9-8.10 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.68	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п.7.1, 8.1, 8.6-8.9 Правила противопожарного	Выполняется

		режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, п.71,72 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.90	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п.5.2.4-5.2.6 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.30, 31, 87 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», п.5.2.3, 6	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.4.1.2, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.7-4.2.22, 4.2.23, 4.3.1-4.3.8, 4.3.11-4.3.12, 4.4.1-4.4.9, 7.2 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.53, 89 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, п.16(д), 17(а), 26-28, 31 (в ред. Постановления Правительства от 24.10.2022г. № 1885) ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»	Выполняется

4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п.7.1-7.4 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.90</p>	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>СП 3.13130.2024 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», п.3.1, 3.3, 3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, табл.1,2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п.13.1.11, 13.1.12, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.8, 13.3.12, 13.13.1, 13.14, 14.1, 14.3, 14.4, 15.1 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования», п.6.1.3, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.9, 6.1.10, 6.1.14, 6.1.15, 6.1.19, 6.2.1-6.2.3, 6.2.5-6.2.7, 7.1,7.2, 7.4, 7.9, 12.1, 12.9-12.11, 12.17, 12.18, 15.1 СП 7.13130.2013 «Свод правил. Отопления, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», п.6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 6.24, 7.1, 7.2,7.6, 8.1 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования</p>	Выполняется

		пожарной безопасности», п.5.1, 8.5, 8.6, 8.8-8.10 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, п. 50 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.56,60-62,83-86,91,103-104	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.1.11, 13.1.12, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.8, 13.3.12, 13.13.1, 13.14, 14.1, 14.3, 14.4, 15.1 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, п. 54-56	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ, п. 2.1-2.4, 3.1-3.4, 3.6-3.8, 4 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, п. 3-6, 8-17,26-27 (а-в),32,35-37,41-43,48-5,54-56,60,65,392-413 (в ред. Постановления Правительства от 24.12.2020 №1885) ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.6,64,81-91,103-104,134,137,139,140 Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806	Выполняется