

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Свердловской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«28» марта 2025 г.

Регистрационный № 66-08-2025-004558



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Пансионат "Опека" Индивидуальный предприниматель Асафова Мария Николаевна

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Асафова Мария Николаевна

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 321665800175070

ИНН: 665206648896

Место нахождения объекта защиты:

обл Свердловская, г Дегтярск, ул Чернышевского

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

15.02.1989

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	6

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	660
1.6.	Объем здания, куб. м	1980
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС адресного типа с выводом на пульт пожарной охраны через систему ООО "ОКО-Охрана", СОУЭ 3 - типа,
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
<p>проводился Для достижения расчетной величины пожарного риска не превышающей допустимое значение, установленное статьей 79 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p><math>Q_{нв}=1*10-бгод-1</math>, необходимо выполнить, разработанные в соответствии с п. 21 Методики, противопожарные мероприятия, направленные на выполнение условий безопасной эвакуации людей при пожаре и снижения величины пожарного риска, а именно: Выполнить систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа (заменить звуковые оповещатели на речевые) согласно СП 3.13130.2009 «Системы 1. противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» - <b>ВЫПОЛНЕНО</b>. Убрать палату (исключить размещение людей в помещении № 14, 1 этаж) Снять внутренние двери или выполнить их открывающимися по направлению выхода из здания (помещение № 14, 1 этаж), при этом размеры тамбура должны соответствовать требованиям п. 4.3.11 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» - <b>ВЫПОЛНЕНО</b> . Предусмотреть специальные каталки для эвакуации лежачих больных, провести обучение и тренировку персонала по эвакуации лежачих больных или предусмотреть для для МГН пожаробезопасные зоны в соответствии с требованиями п. 9.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» - <b>ВЫПОЛНЕНО</b> . Изменить направление открывания дверей с одной из продольных сторон коридора 5. (помещение № 46) на втором этаже - <b>ВЫПОЛНЕНО</b> . Оборудовать двери лестничной клетки на уровне</p>		

первого и второго этажей устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах (обе створки) - ВЫПОЛНЕНО . В местах перепада высот выполнить пандусы с уклоном не более 1:6, а в случае эвакуации МГН с уклоном не более 1:20 (между помещениями № 1 и № 7, 1 этаж) - ВЫПОЛНЕНО. Использовать в спальнях и палатных помещениях декоративно-отделочные материалы 8. с показателями пожарной опасности не выше, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с показателями пожарной опасности не выше, чем В2, Д2, Т2, РП1 - ВЫПОЛНЕНО . Предусмотреть устройство на путях эвакуации декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов с показателями пожарной опасности не выше, чем 9. Г1, В1, Д2, Т2 (для отделки стен и потолков) и не выше, чем В2, Д2, Т2, РП1 (для покрытий полов) - ВЫПОЛНЕНО. Предусмотреть устройство противопожарной двери (с пределом огнестойкости не менее EI30) между кухней (помещение № 8, 1 этаж) и помещениями другого функционального назначения (коридор: помещение № 7, № 17, 1 этаж) - ВЫПОЛНЕНО .

3.	<p><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>
----	--

не проводилась

4.	<p><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 65 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 4.3, 4.4, 4.5 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное	-	Выполняется

	водоснабжение		
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 71 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 8.1, 8.6, 8.7, 8.9 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 30, 31, 57, 58, 87, 88 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 4.1 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.7 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 53, 89 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 4.2.7, 4.2.9, 4.2.13, 4.2.16, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.24, 4.2.25, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.9, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.3.1, 5.3.10, 5.3.11 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 23, 26, 27, 36, 37 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об	Выполняется

		утверждении правил противопожарного режима в РФ»	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п. 7.1 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п. 13.1.1, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.3, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.9, 13.3.11, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1, 13.13.3, 13.14.1, 13.14.5 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования п. 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ч.7 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 6.1, 6.2 СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности"	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение	п.13.14.1, 13.14.5, 13.6.1, 13.6.2, 13.14.4, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.9, 13.15.15, 14.1, 14.2, 14.4, 15.3 СП5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования п. 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.12, 4.14 СП 6.13130. 2013 Системы	Выполняется

	пожара и ограничение его развития	противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п. 2-5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17(1), 25, 31, 32, 35, 42, 43, 54, 55, 60, 392-404, 406, 407, 409, 412 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 1-27 Приказ от 18.11.2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» статья 5, 53, 54, 55, 59, 60, 64, 81, 82, 84, 89, 91, 103, 105, 123, 134, 137 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Выполняется