Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Свердловской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«08» апреля 2025 г.

Регистрационный № 66-08-2025-005121

# ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

филиал муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Скатинский детский сад - Голышкинский детский сад

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СКАТИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026601074610 ИНН: 6613004397

Место нахождения объекта защиты:

обл. Свердловская, р-н. Камышловский, д. Голышкина, ул. Набережная, зд. 16

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1976

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|---|---|---|
| 1. | **Характеристика объекта защиты** | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | III |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | С2 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских |

| | | |
|---|---|---|
| | | организаций |
| 1.4. | Высота здания, м | 2 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 181 |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 624 |
| 1.7. | Количество этажей | 1 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Автоматическая пожарная сигнализация (аналоговая); Система оповещения и управления эвакуацией III типа |

| | |
|---|---|
| 2. | **Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) |
| Оценка не проводилась | |
| 3. | **Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) |
| не проводилась | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты** | | |
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между | Ст. 69, ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о | Выполняется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | зданиями и сооружениями | требованиях пожарной безопасности СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. | |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | Ст. 62, ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Источники наружного пожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | Ст. 90, ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования пожарной безопасности. | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | Ст. 87, табл.21-24 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | Ст. 89 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности СП1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. эвакуационные пути и выходы. | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при | Ст.90, ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ликвидации пожара | безопасности СП1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. | |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Ст.53,54 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | Ст. 53,54, ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) (п.: 1,2;3;4.6;7;12;14;20;21-24;30-33;35-43;48;49;57;61-65;70;74;75;77;97;339;343;348;349;395;414;463;464;465;466-475;478;480;483;484;486) Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" (ст. 20,21,25,34,37) Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (гл.1 ст.:2,3,5; гл.3 ст.:10; гл.6 ст.: гл.8 ст.: 26,27,34,38,43,46,49; гл. 14 ст.: 51, 52, 53, 54, 60, 61, 62, 63, 64, ст.85) | |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.