Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Свердловской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«14» апреля 2025 г.

Регистрационный № 66-08-2025-005410

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

ИП Мурзин Анатолий Дмитриевич, гостиница "ВЕСНА"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Мурзин Анатолий Дмитриевич

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 304660713300041 ИНН: 660700281506

Место нахождения объекта защиты:

обл. Свердловская, р-н. Верхнесалдинский, г. Верхняя Салда, ул. Сабурова, зд. 5А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.02.2011

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	360
1.6.	Объем здания, куб. м	1080

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Пожарная сигнализация, оповещение и управление эвакуацией: СКАТ ИБП-12 2-2х7; АКБ DTM 1207; Выключатель автоматический DF47-29 1P 6A 4,5кА C; Щит распределительный навесной ЩРн-12; шины ШНК 2х7 1+PEN IEK; Прибор приемно-контрольный и управления пожарный панель-2-ПРО; Блок управления и индикации БУ 32-И; Извещатель пожарный ручной радиоканальный ИПР-ИПО; Ретранслятор сигналов радиосети РР-ПРО; Извещатель пожарный дымовой радиоканальный точечный Аврора -Д-ПРО; Извещатель пожарный дымовой точечный радиоканальный с встроенным речевым оповещателем Аврора - ДО - ПРО; Оповещатель радиоканальный Орфей-ПРО; Световой оповещатель радиоканальный Табло-ПРО «Выход»; Световой оповещатель радиоканальный Табло-ПРО «Стрелка Влево»; Кабель силовой ППГнг (А) - FRFH 3х1.5; кабель КПСНГ (А) - FRHF 1х20.5мм2
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
1 000 000 рублей			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008; пп. 4.1-4.3, 5.2.4, 5.2.6 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п. 5.2, табл. 2, п. 8.6 СП 8.13130.2009	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	пп.71, 72 ППР в РФ (утверждены ПП РФ от 16.09.2020 №1479) пп. 8.1.1., 8.1.2, 8.1.4.- 8.1.8 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Ст.30, 31, 80, 87 ФЗ №123 от 22.07.2008 Степень огнестойкости – II Класс конструктивной пожарной опасности – С1	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Ст. 53, 54, 64, 83, 84, 87, 89 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 ; СП 1.13130.2020, п. 4.2.1-4.2.22, 4.3.1-4.3.8, 4.3.12, 4.4.1-4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.15, 4.4.16, 4.4.22,	Выполняется

		4.4.23, п. 7.1.1-7.1.10, п. 7.2.1-7.2.3.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ст. 90 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008; СП 4.13130.2013, п. 7.1, 7.3-7.8, 7.13, 7.14, 7.16.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 6.1, 6.3, 6.3.3, 6.3.4., 6.6.,6.6.1, СП 484.1311500.2020, СП 486.1311500.2020, ГОСТ Р53325-2012, СП 6.13130.2021, СП 3.13130.2009, ГОСТ Р 31565, ГОСР Р 53325, гл. 1.7. ПУЭ, РД 78.145-93, СП 76.13330.2016, ГОСТ 12.1.030-81.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	пп. 3.3, 3.4, 3.5 СП 3.13130.2009;	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР в РФ (утверждены ПП РФ от 16.09.2020 №1479) п. 1-64, 84-87, 392-394;	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.