

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Свердловской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«30» мая 2025 г.

Регистрационный № 66-08-2025-008183



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение — средняя  
общеобразовательная школа № 2

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026601903514

ИНН: 6634007688

Место нахождения объекта защиты:

обл. Свердловская, р-н. Тавдинский, г. Тавда, ул. Карла Маркса, д. 13

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1937

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	2506

	здания, кв. м								
1.6.	Объем здания, куб. м	20054							
1.7.	Количество этажей	2							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система автоматической пожарной сигнализации. 2. Внутренний противопожарный водопровод. 3. Система оповещения и управления эвакуацией							
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>								
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 (ноль) копеек</p>								
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ, ст.69. СП</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ, ст.69. СП	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ, ст.69. СП	Выполняется							

		4.13130.2013, раздел 4, п.4.3	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". ст. 64 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ, ст.90. СП 4.13130.2013, раздел 8, пп.8.1, 8.6-8.9.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ, ст.88. СП 2.13130.2020, раздел 5, пп. 5.2.3-5.2.8, 5.3.3, 5.4.5, 5.4.17, 5.4.20 СП 4.13130.2013, раздел 4, пп.4.1, 4.2, 4.16, 4.18, 4.20, раздел 5, пп. 5.1.1-5.1.4, 5.2.2, 5.2.6.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ, ст.89, ст. 134. СП 1.13130.2020, раздел 4, пп. 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.13-4.2.22, 4.2.24, 4.3.1-4.3.7, 4.3.12, 4.4.1-4.4.4, 4.4.7, 4.4.9, раздел 5, пп. 5.1.3, 5.1.4, 5.2.1-5.2.4.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ, ст.90. СП 4.13130.2020, раздел 7, пп. 7.1, 7.5, 7.7, 7.16.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ, Статьи 83, 84, 85, 86, 91, 138. СП 3.13130.2009. раздел 3, пп. 3.3, 3.4, 3.5, раздел 4, пп.4.1-4.8, раздел 5, пп. 5.1, 5.3, 5.5, п.1 таблицы 2	Выполняется

	эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	раздел 7. СП 484.13.11.500.2020, раздел 6, пп. 6.1.1.- 6.1.6.; 6.2.1-6.2.6;6.2.11; 6.3.; 6.4; 6.5.1- 6.5.2; 6.6.1- 6.6.7; 6.6.-15- 6.6.16; 6.6.35-6.6.39; приложение А,п.14. СП 7.13130.2013, раздел 4, пп.4.1- 4.3, раздел 7, пп. 7.1, 7.2, 7.7, 7.11, 7.12, 7.22, раздел 8, п.8.8.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП. 484.13.11.500.2020, раздел7, п.7.1.3.; СП. 486.13.11.500.2020, раздел 4,п.п. 4.1.-4.4., 4.7.- 4.8; таблица 1,п. 4.1.2.2.; таблица 3, п. 42.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ, Ст 82. СП 6.13130.2013 раздел 4, пп. 4.1- 4.5, 4.7- 4.10, 4.12-4.14. СП 7.13130.2013, раздел 5. п. 5.2, раздел 6, п. 6.1. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные ПП РФ № 1479 от 16.09.2020г. Пп.2-5, пп 8-18, п.п. 20- 32, пп.35- 37, пп 41- 43, пп.50-52, пп 54- 56, п 60, п 65, п.92, пп. 392-413.	Выполняется