

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Свердловской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«17» июня 2025 г.

Регистрационный № 66-08-2025-009067



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
"Североуральская детская школа искусств"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРОУРАЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026601801742

ИНН: 6631004946

Место нахождения объекта защиты:

обл. Свердловская, г. Североуральск, ул. Мира, зд. 10А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

11.12.1972

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	559

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	10427
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) РСПИ «Стрелец - Мониторинг». Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре ПКП прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4. Установлены дымовые оптико-электронные точечные пожарные извещатели ИП-212-45, ручные пожарные извещатели ИПР 513-10. Управление и мониторинг осуществляется с помощью блока контроля и индикации С2000-БКИ, а также с помощью пульта контроля и управления С2000М. Выдача сигналов управления СОУЭ осуществляется с контролируемых выходов контрольно-пускового блока С2000-КПБ.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба)</p>	

	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Оценка не проводилась			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Пункты 4.3; 4.11 таблица 1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Пункты 5.1; 8.8–8.12; таблица 1 СП 8.13130-2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Пункты 4.3 таблица 1; 8.1,1; 8.1.2; 8.1.4; 8.1.5; 8.1.8; 8.1.14 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Пункты 4.19; 4.20; 5.6.2 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Пункты 4.1.2; 4.2.7; 4.2.9; 4.2.13–4.2.22; 4.2.24; 4.3.3–4.3.7; 4.3.8; 4.3.11; 4.3.12; 4.4.1–4.4.6; 4.4.9; 4.4.11; СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Пункты 7.1–7.3; 7.5; 7.6; 7.7 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации,	Пункты 6.1; 6.8; 6.9; 6.22; 8.1 СП 7.13130.2013; Пункты 5.8 – 5.10; 5.12 – 5.21; 6.1.3; 6.1.5; 6.2.1; 6.2.6; 6.3.4; 6.4.4; 6.6.2; 6.6.7; 6.6.9; 6.6.11; 6.6.12; 6.6.15; 6.6.16; 6.6.23;	Выполняется

	пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	6.6.27; 6.6.36 – 6.6.40; 7.2.2; 7.2.4; 7.5.1; 7.5.2; приложение А СП 484.1311500.2020 Пункты 3.3–3.5; 4.1; 4.2; 4.4; 4.6; 4.8; 5.1; 5.3–5.5; таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009 Пункты 4.4; 6.1.3; 6.1.9; 6.1.10; 6.1.11; 6.1.13; 6.1.19; 7.4; СП 10.13130.2009	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Пункты 6.5.4; 6.6.7; 6.6.9; 6.6.16; 6.6.27 СП 484.1311500.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Пункты 2-5; 8-19; 21-23; 25-28; 30-32; 34-37; 41; 43; 45; 48; 49; 50; 54-56; 60; 65; 70-73; 88-92; 392-394; 395- 399; 400; 402-404; 407; 409; 413. Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 Пункты 4.1-4.6 ГОСТ Р 59641-2021 Пункты 5.2.3 СП 2.13130.2020	Выполняется