

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Свердловской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«21» августа 2025 г.

Регистрационный № 66-08-2025-013407



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

индивидуальный предприниматель Алиев Сабухи Иси

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

АЛИЕВ САБУХИ ИСИ ОГЛЫ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 317665800031278

ИНН: 660109540513

Место нахождения объекта защиты:

обл Свердловская, р-н Алапаевский, пгт Махнёво, ул Гагарина

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

20.02.1972

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	5
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1338
1.6.	Объем здания, куб. м	6693

1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	установлена АПС, СОУЭ, световые оповещатели выход	
2. <u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
Оценка не проводилась			
3. <u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
Сумма ущерба имущества третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек.			
4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями от 10 июля 2012 г., 2 июля 2013 г., 23 июня 2014 г., 13 июля 2015 г., 3 июля 2016г.). -	Выполняется

		<p>ст.69. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. - п.4.1, п.4.3, п.4.4, п.4.15. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». - п.65.</p>	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями от 10 июля 2012 г., 2 июля 2013 г., 23 июня 2014 г., 13 июля 2015 г., 3 июля 2016 г.). - ст.62, ст.68. СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности - п.5.2, табл.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». - п.48.</p>	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями от 10 июля 2012 г., 2 июля 2013 г., 23 июня 2014 г., 13 июля 2015 г., 3 июля 2016 г.). - ч.1 ст.90. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения</p>	Выполняется

		<p>пожара на объектах защиты.</p> <p>Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. - п.8.6, п.8.7, п.8.8, п.8.9. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». - п.71, п.72.</p>	
4.4.	<p>Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями от 10 июля 2012 г., 2 июля 2013 г., 23 июня 2014 г., 13 июля 2015 г., 3 июля 2016 г.). - ст. 29, ст. 30, ст. 31, ст.57, ст.58, ст.87, ст.88, ст.137. СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». - п.5.2.7, п.5.4.3, п.5.4.4. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. - п.4.1, п.4.2, п. 4.18, п. 5.1.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». - п.13, п.15, п. 23, п. 25.</p>	Выполняется
4.5.	<p>Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями и</p>	Выполняется

		<p>дополнениями от 10 июля 2012 г., 2 июля 2013 г., 23 июня 2014 г., 13 июля 2015 г., 3 июля 2016 г.). - ст.5, ст.48, ст.49, ст.50, ст.51, ст.52, ст.53, ст.54, ст.55, ст.56, ст.57, ст.58, ст.59, ст.60, ст.62, ст.89. СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. - п.4.1.3, п.4.2.2, п.4.2.3, п.4.2.4, п.4.2.5, п.4.2.6, п.4.2.7, п.4.2.8, п.4.2.9, п.4.3.1, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.4, п.4.4.1, п.4.4.2, п.4.4.3, п.4.4.4, п.4.4.5, п.4.4.6, п.8.1.1, п.8.1.2, п.8.1.3, п.8.1.4, п.8.1.5, п.8.1.11, п.8.1.12, п.8.1.13, п.8.1.15, п.8.1.29. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». - п.5, п.23, п.26, п.27, п.36, п.37.</p>	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями от 10 июля 2012 г., 2 июля 2013 г., 23 июня 2014 г., 13 июля 2015 г., 3 июля 2016 г.). - ст.5, ст. 90. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям - п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.6, п.7.7, п.7.14.</p>	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной)	<p>ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями и</p>	Выполняется

сигнализации,
пожаротушения,
оповещения и управления
эвакуацией, внутренний и
наружный
противопожарные
водопроводы)

дополнениями от 10 июля 2012 г., 2
июля 2013 г., 23 июня 2014 г., 13
июля 2015 г., 3 июля 2016 г.). -
ст.51, ст.52, ст.54, ст.55, ст.56,
ст.59, ст.60, ст.61, ст.62, ст.81,
ст.82, ст.83, ст.84, ст.85, 86. СП
3.13130.2009 Системы
противопожарной защиты. Система
оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре.
Требования пожарной
безопасности. - п.3.1, п.3.2, п.3.3,
п.3.4, п.3.5, п.4.1, п.4.2, п.4.4, п.4.6,
п.4.7, п.4.8, п.5.1, п.5.3, табл. 1,
табл. 2. СП 5.13130.2009 Системы
противопожарной защиты.
Установки пожарной сигнализации
и пожаротушения автоматические.
Нормы и правила проектирования.
- п.13.2.2, п.13.3.3, п.13.3.6,
п.13.4.1, табл. 13.3, п.13.3.1,
п.13.3.2, п.13.14.5, п.13.14.6,
п.13.14.8, п.13.14.10, п.13.14.11,
п.13.14.12, п.13.14.13, п.13.15.3,
п.14.2, п.15.1, п.15.2, п.16.1, п.16.2,
приложение А, таблица 1. - СП
7.13130.2013 «Отопление,
вентиляция и кондиционирование.
Требования пожарной
безопасности». - п.4.1, п.6.2, п.6.6,
п.6.10, п.6.13, п.7.1, п.7.2, п.7.3,
п.7.11, п.7.14 СП 8.13130.2009
Системы противопожарной
защиты. Источники наружного
противопожарного водоснабжения.
Требования пожарной
безопасности. - п.4.1, п.4.2, п.5.1,
п.5.2, табл. 2, п.5.4, п.8.8. СП
10.13130.2009 Системы
противопожарной защиты.
Внутренний противопожарный
водопровод. Требования пожарной
безопасности. - п.1.4, п.6.1.5,

		<p>п.6.1.6, п.6.1.7, п.6.1.12, п.6.1.13, п.6.2.6, п.7.6, табл. 7.1, п.12.15. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации. - п.48, п.54, п.55, п.56. ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». - табл. 2</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями от 10 июля 2012 г., 2 июля 2013 г., 23 июня 2014 г., 13 июля 2015 г., 3 июля 2016 г.). - ст.81, ст.82, ст.83, ст.84, ст.91, ст.103. СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. - п.14.1, п.14.2, п.14.3, п.14.5</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями от 10 июля 2012 г., 2 июля 2013 г., 23 июня 2014 г., 13 июля 2015 г., 3 июля 2016 г.). - ст.5, ст.6. СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации. - п. 4.1.1., п.4.1.23, п.4.1.32, п.4.1.33, п. 4.1.35, п.4.1.40, п.4.2.1, п.4.2.3, п.4.2.4, п.4.2.5, п.4.2.6, п.4.2.7, п.4.2.8, п.4.3.1. СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и</p>	Выполняется

пожарной опасности. - п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.5.1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации. - п.2, п.2(1), п.3, п.4, п.5, п.9, п.10, п.11, п.12, п.13, п.14, п.15, п.16, п.17, п.17(1), п.19, п. 20, п.21, п.22, п.23, п.25, п.26, п.27, п.28, п.30, п.31, п.32, п.35, п.36, п.37, п.41, п.42, п. 43, п.48, п.49, п.51, п.54, п.55, п. 56, п.60, п.65, п.71, п.72, п.73, п.91, п.92, п.286, п.288, п.392, п.393, п.394, п.395, п.396, п.397, п.398, п.399, п.400, п.401, п.402, п.403, п.404, п.406, п.407, п.409, п.413. ГОСТ 12.4.026-2015.

Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний. - п.4.1, п.4.3, п.6.1.4, п.6.2.1, п.6.2.7, п.6.3.4.

ГОСТ 34428-2018. Система эвакуационные фотолюминесцентные. - п.9.3.9.1, п.9.3.9.2, п.9.3.9.3, п.9.3.9.4, п.9.3.9.5, п.9.3.9.6 Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по

		дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» - п.1, п.2, п.6, п.7, п.11.	
--	--	--	--