

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Свердловской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«10» сентября 2025 г.

Регистрационный № 66-08-2025-014558



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАГОРОДНЫЙ  
ОТЕЛЬ "ГРИНВАЛЬД"**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРБАЗА  
"СОЛНЕЧНЫЙ КАМЕНЬ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1096671017442

ИНН: 6671302794

Место нахождения объекта защиты:

обл. Свердловская, р-н. Сысертский, тер. Турбаза Солнечный камень, зд. 22, помещ.  
36

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

19.07.2019

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| №<br>п/п | Наименование раздела                      |   |
|----------|---|---|
| 1.       | <b>Характеристика объекта защиты</b>      |   |
|          | Наименование параметра                    | Значение параметра  |
| 1.1.     | Степень огнестойкости                     | V   |
| 1.2.     | Класс конструктивной пожарной опасности   | C3  |
| 1.3.     | Класс функциональной пожарной опасности   | Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов |
| 1.4.     | Высота здания, м                          | 3   |
| 1.5.     | Площадь этажа в пределах пожарного отсека | 123   |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | здания, кв. м   |   |
| 1.6.   | Объем здания, куб. м  | 461   |
| 1.7.   | Количество этажей   | 1   |
| 1.8.   | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)  | Не имеет  |
| 1.9.   | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)  | Система пожарной сигнализации (аналоговая) АПС обеспечивает дублирование сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны посредством системы «Стрелец-Мониторинг»; Система оповещения и управления эвакуацией людей (3-го типа). Система наружного и внутреннего противопожарного водопровода |
| 2.   | <p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> |   |
| Оценка не проводилась  |   |   |
| 3.   | <p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>  |   |
| Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования |   |   |
| 4.   | <p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>  |   |
|  | Наименование  | Реквизиты нормативных правовых Сведения о   |

|      | противопожарного мероприятия  | актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты  | выполнении выполняется/не выполняется |
|------|---|--|---------------------------------------|
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями  | п.п. 4.3., 4.4., 6.9.20., 6.9.26., СП 4.13130.2013 с изменением №3 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям» | Выполняется                           |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение  | п.п. 4.1., 4.2., 4.4., 8.6., СП 8.131.30.2009 с изменением №1 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»   | Выполняется                           |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники   | п.п.7.13., 8.1.4., 8.1.14., СП 4.13130.2013 с изменением №3 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»         | Выполняется                           |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | п.п. 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.8., 4.9., 5.1.1., 5.1.2., 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3., СП 2.13130.2020 с изменением №1 «Система противопожарной защиты. Обеспечения огнестойкости объектов защиты»                 | Выполняется                           |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы                            | п.п. 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5., 4.1.6., 4.2.7., 4.2.9., 4.2.15., 4.2.18., 4.2.22., 7.1.2., 7.2.1., СП 1.13130.2020 с изменением №2 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и                    | Выполняется                           |

|      |  | ВЫХОДЫ»  |             |
|------|--|--|-------------|
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара  | п.п. 7.1., 7.13., 7.19 раздела «Обеспечение деятельности пожарных подразделений» п.п. 8.1.1., 8.1.4., 8.1.14., раздела «Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям» СП 4.13130.2013 с изменением №3 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»  | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | п.п. 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.п. 12.1.1., 12.1.2., 12.2., 13.1.4., 13.1.12., 13.3.1., 13.3.2., СП 5.13130.2009 с изменением №1 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п.п 4.1., СП 7.13130.2013 с изменением №1,2 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование» | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами  | п.п. 4.1.1., 4.1.2., 4.1.5., 4.1.6., 4.1.7., 4.1.8., 4.1.9., 4.1.10., 4.1.11., 4.1.20., 4.1.22., 4.1.23., 4.1.25., 4.1.26., 4.1.27., 4.1.28., 4.1.29., 4.1.32., 4.1.33., 4.1.34., 4.1.40.,   | Выполняется |

|      |   |   |             |
|------|---|---|-------------|
|      | зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | 4.2.2., 4.2.4., 4.3.1., 4.3.2., 4.3.4., 4.3.5., 4.3.6., 4.3.7., 4.3.8., 4.3.16., СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» п.п. 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.2.2., 6.2.6., СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»                   |             |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим                      | ГОСТ 12.1.004 – 91 ССБТ. Пожарная безопасность. п.п. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 21, 26, 27, 30, 32, 35, 36, 37, 41, 43, 48, 50, 54, 55, 56, 60, 70, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 86, 395, 397, 400, 404, 406, 407, 409, 411, 412 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | Выполняется |