

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Свердловской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«13» ноября 2025 г.

Регистрационный № 66-08-2025-018306



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Семейная поликлиника Серов

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОПЕЙСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "УГМК-ЗДОРОВЬЕ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1086671019335

ИНН: 6671276329

Место нахождения объекта защиты:

обл. Свердловская, г. Серов, ул. Агломератчиков, стр. 7

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.12.2024

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	390
1.6.	Объем здания, куб. м	8913
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет

	опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)		
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	система автоматической пожарной сигнализации (АПС); система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 3-го типа (СОУЭ)	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Не проводилась			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 6, ст. 64, ст. 69. ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020: п.65. СП 4.13130.2013:	Выполняется

		п. 4.1, п. 5.5.7	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 68. СП 8.13130.2020: п.5.1 табл. 1, п.5.2 табл. 2, п.6, п.8.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.90. ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020: п.71. СП 4.13130.2013: п.4.1, п.4.3, п.7.1, п.8.1.1.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 87, ст.88, ст. 134, ст.137, ст.140. ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020: п.13, п.15, п.16. СП 2.13130.2020: ч. 5, п. 6.7. СП 4.13130.2013: п.4.1, п.5.1.1, п.5.1.2, п.5.1.3, п.5.1.4, п.5.5.7.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.53, ст.89, ст.134. ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020: п.14, п.16, п.22, п.23, п.26, п.27, п.31, п.36, п.37. СП 1.13130.2020: п.4.1.1, п.4.1.2, п.4.1.4, п.4.2.1, п.4.2.2, п.4.2.5,	Выполняется

		п.4.2.7, п.4.2.9, п.4.2.10, п. 4.2.11, п. 4.2.15, п.4.2.16, п.4.2.18, п.4.2.19, п. 4.2.21, п. 4.2.22, п. 4.3.1, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.5, п.4.3.8, п.4.3.12, п.4.4.1, п.4.4.2, п. 4.4.3, п.4.4.5, п.4.4.6, п.4.4.9, 4.4.11.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.90, ст. 137	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 82, ст. 83, ст. 84, ст.91, ст.103, ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020: п.16, п.17(1), п.54. СП 3.13130.2009: ч.4-7. СП 5.13130.2020: ч.13, ч.14, прил. А. СП 8.13130.2020: п.5.1 табл. 1, п.5.2 табл. 2, п.6, п.8. СП 484.1311500.2020: ч.6, ч.7.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 82, ст. 84, ст.91. ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020: п.10, п.16, п.42. СП 3.13130.2009: ч.7. СП 5.13130.2020: ч.13, ч.14, прил. А. СП 6.13130.2021: ч.6. СП 7.13130.2013: п.6.2.4. ГОСТ Р 12.2.143-2009: ч.6.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта	Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»: ст.25. ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	Выполняется

защиты и противопожарный режим	(утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020: п.2, п.3, п.4, п.6, п.9, п.11, п.12, п.13, п.17(1), п.18, п.22, п.25, п.30, п.32, п.33, п.34, п.35, п.42, п.43, п.54, п.55, п.56, п.60, п.65, п.66, п.67, п.72, п.118, п.119. Приказ МЧС РФ № 1120 от 16.12.2024: прил.4.	
-----------------------------------	---	--