

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Смоленской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«17» марта 2022 г.

Регистрационный № 67-08-2022-001858



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Федеральное казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности
Казначейства России"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Открытое акционерное общество "Хлебная база №8"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023601510228

ИНН: 3614000576

Место нахождения объекта защиты:

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.12.1990

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	4
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	332

	здания, кв. м								
1.6.	Объем здания, куб. м	2455							
1.7.	Количество этажей	2							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС и СОУЭ 3-го типа							
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">не проводилась</p>								
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">не проводилась</p>								
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>Части 2,3,4 ст. 4, часть 1 ст. 69 ФЗ от 22.08.2008 № 123; п.п. 4.3 (таблица 1), 4.4, 4.5, 4.6, 4.7,4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14 СП 4.13130.2013</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Части 2,3,4 ст. 4, часть 1 ст. 69 ФЗ от 22.08.2008 № 123; п.п. 4.3 (таблица 1), 4.4, 4.5, 4.6, 4.7,4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14 СП 4.13130.2013	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Части 2,3,4 ст. 4, часть 1 ст. 69 ФЗ от 22.08.2008 № 123; п.п. 4.3 (таблица 1), 4.4, 4.5, 4.6, 4.7,4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14 СП 4.13130.2013	Выполняется							

4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Отсутствует в перечне систем противопожарной защиты	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ч. 6, ст. 63, п. 1 части 1 ст. 90 ФЗ от 22.08.2008 № 123; п.п. 8.1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.11 СП 4.13130.2013; п. 71 ППР в РФ от 16.09.2021 № 1479	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 87, 88 ФЗ от 22.08.2008 № 123; п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 6.7 СП 2.13130.2020; п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.20, 5.1, 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.7, 7.10, 7.12, 7.13, 7.14, 7.16 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 53, 89 ФЗ от 22.08.2008 № 123; п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 7.1, 7.13, 7.14, 7.16 СП 1.13130.2020;	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 ФЗ от 22.08.2008 № 123; п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.7, 7.10, 7.12, 7.13, 7.14, 7.16 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст.ст. 54, 56, 62, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ФЗ от 22.08.2008 № 123; п.п. 3, 4, 5, 7 СП 3.13130.2009; п.п. 5, 6, 7 СП 484.1311500.2020; п.п. 7 СП 7.13130.2013; п.п. 5, 6 СП 6.13130.2021	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на	ст. ст. 53, 54, 56, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ФЗ от 22.08.2008 № 123; п.п. 3, 4, 5, 7 СП 3.13130.2009; п.п. 5, 6, 7 СП 484.1311500.2020; п.п. 5, 6, 7 СП 7.13130.2013; п.п. 5, 6 СП 6.13130.2021	Выполняется

	обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст. ст. 5, 6, 64 ФЗ от 22.08.2008 № 123; п.п. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 36, 42, 54, 56, 60 ППР в РФ от 16.09.2021 № 1479; п.п. 14, 15 Приказа МЧС России от 16.03.2020 № 171; п.п. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39 Приказа МЧС России от 16.03.2020 № 171	Не выполняется