Зарегистрирована ГУ МЧС России по Смоленской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«18» августа 2023 г. Регистрационный № 67-08-2023-013984



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Гостиница "Стандарт отель"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Крумилова Елена Николаевна

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 317673300008981 ИНН: 673107886250

Место нахождения объекта защиты:

214031, обл. Смоленская, г. Смоленск, пр-кт. Строителей, д. 23

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

10.10.2017

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития,	
		спальные корпуса санаториев и	
		домов отдыха общего типа,	
		кемпингов, мотелей и	
		пансионатов	
1.4.	Высота здания, м	15	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	800	
	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	12540	
1.7.	Количество этажей	4	

1.8.	Категория наружных устано	овок по пожарной	ВН пожа	аро-опасность
	опасности, категория зданий, сооружений по			
	пожарной и взрывопожарно	ой опасности		
	(указывается для зданий пр	оизводственного или		
	складского назначения)			
1.9.			АПСиСОУЭ 3го типа, ВПВ,	
	(системы противодымной защиты, пожарной		система удаления продуктов	
	сигнализации, пожаротушения, оповещения и		горения, наружное	
	управления эвакуацией, внутренний и наружный		пожаротушение от ПГ,	
	противопожарные водопров	воды)	-	ого на расстоянии
		не более	50 м от здания	
	0			
2.	_	го риска, проведенна		
	(Заполняется, если провод	цился расчет пожарного южарного риска, а такж		
	дополнительных инженер			
		_		
	обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
	<u> </u>) ————————————————————————————————————
2		ожарного риска не про		
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара			
	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов			
	имуществу гретьих лиц	от пожара, лиоо привод страхования)	цятся реквизи	ты документов
	Vinané inagrica			A/T
1	T	гву третьих лиц от пожа		
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной			
	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте			
	**	защиты		
	Наименование	Реквизиты нормативні	•	Сведения о
	противопожарного	актов и нормативных	•	выполнении
	мероприятия	по пожарной безоп		выполняется/не
		перечень статей (часте	•	выполняется
		устанавливающих тр		
		пожарной безопасност	ги к ооъекту	
		защиты		
4.1.	Противопожарные	ФЗ 123 от 22.07.		Выполняется
	расстояния между	"технический регл		
	зданиями и сооружениями	требованиях пож	-	
		безопасности" статья		
		4.13130.2020 "Cı		
		противопожарной		
		Ограничения распро	странения	

	Наружное противопожарное водоснабжение	пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям" п.:4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.4, 5.2.6. ФЗ 123 от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 62. СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" (п. 4.4, 5.2, раздел 5,8)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям" п.: 7.1, 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.13. ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 63,90; правила противопожарного режима № 1479 (п. 71, 72, 73)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ-123 от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 57, 58, 59, 87, 88,	Выполняется

		Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным конструктивным решениям" раздел 5. Правила противопожарного режима № 1419 (п.13)	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53,89, табл.28 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (п. 4.1.2, 4.2.3.,4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.17, 4.2.20, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.1,4.3.3.,4.3.4,.4.3.5,4.3.6,4.3.7.,4. 3.8, 4.4.1.,4.4.2, 4.4.3,4.4.4,4.4.5,4.4. 6,4.4.10,4.4.11,4.4.12,4.4.13.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» п.: 7.2.,7.3.,7.5,7.6.,7.7, 7.8,7.9,7.10,7.11,7.12,7.13, 7.14. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.4, 90	Выполняется
4.7.	Системы противоложарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 484.1311500.2020 г. п. 5.5,5.8, 5.9,5.12,5.13,5.15,5,18,5,19, раздел 6, п.7.1.1,7.1.3,7.1.7,7.2.2,7.5.1,При ложение А, СП 486.1311500.2020 г.п.1.1,4.3,4.4,4,6,4,8. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (п. 4.4., 5.2.,раздел 5 и 8) СП 10.13130.2020	Выполняется

		«Внутренний противопожарный водопровод" СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование» п.: 6.1,6,2,6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11,6.12,6.13,6.18,6.19.,6.22, 6,23, 8.1.,8.2, 8.5.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п.: 4.1, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.10, 4.14 СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование» п.: 6.1,6,2,6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11,6.12,6.13,6.18,6.19.,6.22, 6,23, 8.1.,8.2, 8.5. СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» п.: 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1- 4.3.16, 4.4.1- 4.4.21, 4.5.1- 4.5.4, приложения А, Г. СП 484.1311500.2020 г. п. 5.5,5.8, 5.9,5.12,5.13,5.15,5,18,5,19, раздел 6, п.7.1.1,7.1.3,7.1.7,7.2.2,7.5.1, Приложение А	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (пп. 1-6, 9-15, 16-18, 21-32, 35-37, 42-44, 50,52, 54,55,раздел 4, 286,288,293, 392, 393,394,397,400, 407, 409). Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка,	Выполняется

видов, сроков обучения лиц,	
осуществляющих трудовую или	
служебную деятельность в	
организациях, по программам	
противопожарного инструктажа,	
требований к содержанию	
указанных программ и категорий	
лиц, проходящих обучение по	
дополнительным	
профессиональным программам в	
области пожарной безопасности»	
Технический регламент о	
требованиях пожарной	
безопасности (с изменениями на 27	
декабря 2018 года) (статьи, части)	
ст. 6, ст. 27, ст.30, ст.31.,ст.32,	
ст.35,ст.36.,ст.37, ст.39.,ст.40, ст.53,	
ст. 64, ст. 69, ст. 82, ст. 83, ст. 84,	
ст. 86, ст. 87, ст. 88, ст. 89, ст. 90,	
ст. 91,ст. 134, ст.137, ст. 140	