Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Смоленской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«27» декабря 2023 г.
Регистрационный № 67-08-2023-024560

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей "Смоленская крепость"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей "Смоленская крепость"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1097746264550 ИНН: 7707703699

Место нахождения объекта защиты:
обл Смоленская, г Смоленск, пл Победы

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1962
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.2 Музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	20
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	46
1.6.	Объем здания, куб. м	1372

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Объект оснащен системой автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (АПС и СОУЭ – 3 типа)

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

ценка пожарного риска, проведена в соответствии со специальными техническими условиями в части обеспечения пожарной безопасности Вывод о соответствии расчетных величин пожарного риска: • расчетное время эвакуации меньше необходимого времени эвакуации, условие безопасной эвакуации выполняется, т.е. люди эвакуируются раньше наступления опасных факторов пожара (tрас.+tн.э. < tбл⍰0,8); • величина индивидуального пожарного риска – 5,962 ⍰ 10-8 год-1. Принятые технические решения в области пожарной безопасности полностью обеспечивают безопасность людей, так как соответствуют требованиям Технического регламента № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и не превысят одну миллионную в год, при условии выполнения в полном объеме требований Федерального закона № 123-ФЗ, в том числе к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Оценка не проводилась

4. **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении выполняется/не

		перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 6), СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям» (п. 4, п.5.4), СТУ в части обеспечения пожарной безопасности объекта ФГБУК «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ «СМОЛЕНСКАЯ КРЕПОСТЬ»	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 6), СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям» (п. 4, п.5.4), СТУ в части обеспечения пожарной безопасности объекта ФГБУК «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ «СМОЛЕНСКАЯ КРЕПОСТЬ»	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 6), СП 4.13130.2013 «Системы	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям» (п. 4, п.5.4), СТУ в части обеспечения пожарной безопасности объекта ФГБУК «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ «СМОЛЕНСКАЯ КРЕПОСТЬ»	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 6, ст. 30, ст. 31, ст. 35, ст. 57, ст. 58, ст. 87, табл. 21, табл. 22, табл. 23, табл. 24); СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (п. 6.7), СТУ в части обеспечения пожарной безопасности объекта ФГБУК «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ «СМОЛЕНСКАЯ КРЕПОСТЬ»	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 6, ст. 53, ст. 54, ст. 84, ст. 89, ст. 91, табл.28); СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п. 4.2.9, п. 4.4.1 а).), СТУ в части обеспечения пожарной безопасности объекта ФГБУК «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ «СМОЛЕНСКАЯ КРЕПОСТЬ»	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123 «Технический регламент о	Выполняется

	ликвидации пожара	требованиях пожарной безопасности» (ст. 6, ст. 90), СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям» (п. 7), СТУ в части обеспечения пожарной безопасности объекта ФГБУК «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ «СМОЛЕНСКАЯ КРЕПОСТЬ»	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 6, гл. 14); СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (п. 7 табл. 2); СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования (п. 6 табл. А 1); СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности (табл. 1); СП 10.13120.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный	Выполняется

		водопровод. Нормы и правила проектирования» (п. 4) , СТУ в части обеспечения пожарной безопасности объекта ФГБУК «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ «СМОЛЕНСКАЯ КРЕПОСТЬ» Правила Противопожарного Режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (раздел I, раздел XIX, приложение № 1), СТУ в части обеспечения пожарной безопасности объекта ФГБУК «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ «СМОЛЕНСКАЯ КРЕПОСТЬ»	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 6), СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям» (п. 5.4), СТУ в части обеспечения пожарной безопасности объекта ФГБУК «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ «СМОЛЕНСКАЯ КРЕПОСТЬ»	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий	Выполняется

		лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»; Правила Противопожарного Режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (раздел I, раздел VI)	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.