

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Смоленской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«24» июля 2024 г.

Регистрационный № 67-08-2024-012268



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №
78 "Исток" города Смоленска

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 78 "ИСТОК" ГОРОДА СМОЛЕНСКА**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1136733018290

ИНН: 6732065367

Место нахождения объекта защиты:

214030, обл. Смоленская, г. Смоленск, ш. Краснинское, д. 28

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

05.12.2016

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	2
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	309
1.6.	Объем здания, куб. м	774
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Пожарные извещатели дымовые ИП-212-41М, пожарные извещатели пожарнотепловые ИП-105-1-(50С), оповещатель комбинированный "Маяк"-24-КП", оповещатель пожарный светозвуковой "АСТО 12С/1", прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "С2000-4", прибор приборно-контрольный, пожарно-охранный С20М, устройство оконечное(передачи сигналов по GSM) "УО-4С", пункт контроля управления ПКУ "С2000М", источник резервного питания "РИП- 24"
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	

от 50 000 руб

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Заключение №1/0057 о соответствии (несоответствии) объектов защиты требованиям пожарной безопасности от 22.11.2016 г.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Источником наружного противопожарного водоснабжения является городская водопроводная сеть ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	В соответствии с п. 6 ст. 67 ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123 ФЗ ширина проезда для пожарной техники предусматривается 6 м	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Пределы огнестойкости строительных конструкций соответствуют требованиям п.2 ст.87 табл.21 ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов соответствуют требованиям ст.89 ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы"	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при	Соблюдаются мероприятия по обеспечению безопасности пожарно-спасательных	Выполняется

	ликвидации пожара	подразделений при ликвидации пожара: ст. 27 ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система АПС установлена в соответствии с положениями СПБ. 13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматически"	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Соблюдается согласно п. 7.19 СП 7.13.13.2009 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	В соответствии с "Правилами пожарной безопасности в РФ" (ППБ-01-03) на объекте выполняются организационно-технические мероприятия, направленные на обеспечение противопожарного режима и безопасности людей в случае возникновения пожара	Выполняется