


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Смоленской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«24» октября 2024 г.

Регистрационный № 67-08-2024-018208



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Вязальный корпус Общества с ограниченной ответственностью «Фабрика «Шарм»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА "ШАРМ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1066731023842

ИНН: 6730061529

Место нахождения объекта защиты:

обл. Смоленская, г. Смоленск, туп. Чуриловский, д. 6/2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1972

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	18
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	4356
1.6.	Объем здания, куб. м	66657
1.7.	Количество этажей	5

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	На объекте имеется адресная система пожарной сигнализации (АУПС), система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (СОУЭ) 3-го типа, внутренний противопожарный водопровод (ВПВ), наружный противопожарный водопровод							
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>								
<p>На объекте имеется адресная система пожарной сигнализации (АУПС), система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (СОУЭ) 3-го типа, внутренний противопожарный водопровод (ВПВ), наружный противопожарный водопровод. Компенсирующие мероприятия не предусмотрены. Величина пожарного риска – $9,898 \times 10^{-7}$</p>									
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>								
<p align="center">Возможность ущерба для третьих лиц отсутствует</p>									
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1" data-bbox="239 1702 1556 2072"> <thead> <tr> <th data-bbox="239 1702 678 2072">Наименование противопожарного мероприятия</th> <th data-bbox="678 1702 1252 2072">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th data-bbox="1252 1702 1556 2072">Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется							

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП4.13130.2013 пп.6.1.2, Табл.3	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП8.13130.2009 пп.5.2 таблица 2, пп.6.3, пп. 8.6	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП4.13130.2013 пп.8.1, 8.6 - 8.8	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон №123-ФЗ статья 58, 87 табл.21-23. СП2.13130.2009 пп.5.4.5-5.4.7, пп.5.4.10, пп.6.6.1 таблица 6.9. СП4.13130.2013 п.5.5.7	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон №123-ФЗ статья 53, 89, Таблица 28 СП1.13130.2009 пп. 4.2.1, 4.2.3-4.2.9, 4.3.1-4.3.4, 4.4.1-4.4.7, 7.1.1-7.1.7, 7.1.11, 7.1.13, 7.1.15, 7.1.20. СП 59.13330.2016 пп.6.1.1, 6.1.2, 6.1.5-6.1.8, 6.2.1-6.2.7, 6.2.13, 6.2.19-6.2.23, 6.2.25-6.2.32	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон №123-ФЗ статья 90. СП4.13130.2013 пп.7.1-7.3, 7.14	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон №123-ФЗ статья 83. СП 3.13130.2009 п.п.3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5; п.п. 4.1, 4.2, 4.4, 4.8; п.п. 5.3, 5.5; разделы 6 и 7. СП 5.13130.2009 разделы: 1, 4, 13, 14, 15, 16, 17. СП 59.13330.2016 пп.6.2.27, 6.2.28 СП 8.13130.2009 пп.5.2 таблица 2, пп.6.3, пп. 8.6 СП 10.13130.2009 пп.4.1.1 табл. 2, пп.4.1.8, 4.1.10, 4.1.12-4.1.14, 4.1.16	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты	Федеральный закон №123-ФЗ статья 83 чч. 4-5 СП 5.13130.2009 (пп. 14.1-14.5)	Выполняется

	с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон №123-ФЗ Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Выполняется