Зарегистрирована ГУ МЧС России по Смоленской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«31» октября 2025 г. Регистрационный № 67-08-2025-017688



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

общество с ограниченной ответственностью «ЛеМакс-АРМОР»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта зашиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕМАКС-АРМОР"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1086731016580 ИНН: 6730080088

Место нахождения объекта защиты:

обл. Смоленская, г. Смоленск, пер. Краснофлотский 2-й, д. 36

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1973

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела				
п/п					
1.	Характеристика объекта защиты				
	Наименование параметра	Значение параметра			
1.1.	Степень огнестойкости	II			
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0			
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов			
		управления учреждений,			
		проектно-конструкторских			
		организаций, информационных			
		и редакционно-издательских			
		организаций, научных			
		организаций, банков, контор,			
		офисов			
1.4.	Высота здания, м	3			
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	341			
	здания, кв. м				

1.6.	Объем здания, куб. м			1314
1.7.	Количество этажей			1
1.8.	Категория наружных устано опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр складского назначения)	й, сооружений по ой опасности	Н	е имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный		система пожарной сигнализации (адресноаналоговая), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа	
2.				
	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) етное значение индивидуального пожарного риска 1,944 · 10-7 год-1 (приложение) Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Возможный ущерб третьим лицам отсутствует Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечению пожарной			
		защиты_		
	Наименование противопожарного актов и нормативных доку по пожарной безопасно перечень статей (частей, пустанавливающих требо пожарной безопасности к защиты		документов насности, ей, пунктов), ребования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Пункт 4.3. СП 4.13	130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное	Часть 3 статьи 68 Фе, закона от 22.07.2008	-	Выполняется

	водоснабжение		
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Пункт 8.1.1. СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Части 1, 2, 5, 6 статьи 87 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Пункты 4.2.6, 4.2.7, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.22, 4.2.27, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.7, 7.13.2 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Пункт 1 части 1 статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Пункты 5.2, 47, 48 таблицы 3 СП 486.1311500.2020 Пункт 16 таблицы 2 СП 3.13130.2009	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Пункт 7.1.3, 7.1.13 СП 484.1311500.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-	Пункты 2, 21, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13	Выполняется

TAY HUHACK HA MADOHDHATHA	(абзац 1), 14, 15, 16, 171, 23, 25, 26,	
1 - 1	· ·	
по обеспечению пожарной		
безопасности объекта	Правил противопожарного режима	
защиты и	в РФ, утвержденных	
противопожарный режим	постановлением Правительства РФ	
	от 16.09.2020 № 1479	