

«28» июля 2023 г.

Регистрационный № 68-08-2023-012759



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-
ЦЕНТРНЕФТЕПРОДУКТ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027700000679

ИНН: 7701285928

Место нахождения объекта защиты:

обл Тамбовская, р-н Первомайский

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

14.03.2011

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	4
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	125
1.6.	Объем здания, куб. м	562
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	ДН пониженная пожаро-опасность

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)		
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		Система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, автоматического пожаротушения, наружный противопожарный водопровод
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты не проводилась согласно ч. 4 ст. 4 и ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
На основании собственной оценки, возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара составит 50000-00 руб. (Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек)			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п.п. 7.2 СП 156.13130.2014 "Свод правил. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности".	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное	Статья 62,68 (1-4) ФЗ № 123-08 "Технический регламент о	Выполняется

	водоснабжение	требованиях пожарной безопасности"; п. 4.1,4.2, 10.3-10.5 СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарной водоснабжение. Требования пожарной безопасности"	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Статья 63(6), 90(1) ФЗ № 123-08 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 8.6, 8.7, 8.9 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным конструктивным решениям"	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Статья 87(1-3, 5-7, 11), 88(1-3, 5-10, 19) ФЗ № 123-08 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.п. 4.5, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.7, 5.3.4, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.7, 5.4.18, 6.7.1 табл. 6.11, СП 2.13130.2020 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"; п.п. 6.9, 6.19, 6.20, 7.30, 7.33, 7.36, 7.37, 7.39 СП 156.13130.2014 "Свод правил. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности"	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Статья 89 (1,3,8,11,14) ФЗ № 123-08 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.1.1-4.1.6, 4.2.1, 4.2.3-4.2.5, 4.2.9, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21 СП 1.13130.2020 "Эвакуационные пути и выходы";	Выполняется

		<p>п.п. 4.1.1-4.1.3, 4.1.6-4.1.13, 4.1.20-4.1.38, 4.1.40, 4.2.1-4.2.9, 4.3.1-4.3.6, 4.3.11-4.3.13 СП 9.131130.2009 "Свод правил. Техника пожарная. огнетушители. Требования к эксплуатации"; п.п. 6.18, СП 156.13130.2014 "Свод правил. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности".</p>	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>Статья 90(1)ФЗ № 123-08 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 7.1 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям";</p>	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Статья 83(1,2,4-9), 84(1-10), 91, 103,104,111 ФЗ № 123-08 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; раздел 13,15-17, Приложения А, И, М, Н СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"; п.п. 3.1-3.5, 4.1-4.8, 5.1-5.5, раздел 6,7 СП 3.131130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности";</p>	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие	<p>п.п. 13.14.6-13.14.11, раздел 14 и 15 СП 5.13130.2009 "Системы</p>	Выполняется

<p>оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"; п.п. 6.5, 6.12, 6.13, 7.8, 7.14-7.18, 7.22, 7.24, 7.25, 7.26, 7.28, 7.32 СП 156.13130.2014 "Свод правил. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности".</p>	
<p>4.9. Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>п.п. 2,3,4,10-16, 23-29, 32, 35, 36, 37, 54, 56, 60, 65, 66, 67, 71, 73, 103, 107, 108, 112, 121, 122, 123, 125, 128, 130, 131, 373, 375-377, 379, 380, 382-386, 387-393, Правил противопожарного режима ППР-1479; п.п. 6.1, 6.4, 6.16, 6.17, 6.21, 6.24, 6.25, 6.27-6.31, 7.40 СП 156.131130.2014 "Свод правил. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности"; Статья 4(4), 6(3), 64(1,2,4,6) ФЗ № 123-08 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";</p>	<p>Выполняется</p>