

«07» декабря 2023 г.

Регистрационный № 68-08-2023-021640



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

клуб, общежитие №1, школа

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕЧЕБНОЕ ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ 7 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ  
НАКАЗАНИЙ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026801004449

ИНН: 6806001145

Место нахождения объекта защиты:

393354, обл Тамбовская, р-н Кирсановский, п Полевой, ул Рабочая, Дом 7

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1970

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| №<br>п/п | Наименование раздела                                    |                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | <b>Характеристика объекта защиты</b>                    |                                                                                                                     |
|          | Наименование параметра                                  | Значение параметра                                                                                                  |
| 1.1.     | Степень огнестойкости                                   | IV                                                                                                                  |
| 1.2.     | Класс конструктивной пожарной опасности                 | C1                                                                                                                  |
| 1.3.     | Класс функциональной пожарной опасности                 | Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов |
| 1.4.     | Высота здания, м                                        | 10                                                                                                                  |
| 1.5.     | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 1378                                                                                                                |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.6.                                                                                         | Объем здания, куб. м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.7.                                                                                         | Количество этажей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.8.                                                                                         | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)                                                                                                                                                                                                                  | Не имеет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.9.                                                                                         | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)                                                                                                                                                                                                      | Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре II типа. Оборудование противодымовой защиты не требуется. ВПВ- отсутствует. Наружное противопожарное водоснабжение обеспечено от подземного пожарного водоема 6 куб.м. в жилой зоне, расстояние-100м. Укомплектовано первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.                                                                                           | <b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br>(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Оценка не проводилась                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.                                                                                           | <b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br>(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Сумма возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.                                                                                           | <b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Реквизиты нормативных правовых Сведения о                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|      | противопожарного мероприятия                                                                                    | актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты                                                                                                                                                                                                                                                        | выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями                                                        | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» глава 16, ст. 69, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям» п. 4.3, таб. 1                                                                                                                                                               | Выполняется                           |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение                                                                          | СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п. 8.5.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Не выполняется                        |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники                                                                         | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.6, ст.63, п. 1, ст.90; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» ст. 71; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты, требования к объемно планировочным и конструктивным решениям» п.8.1,8.3, 8.6, 8.8, 8.9. | Выполняется                           |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты, требования к объемно планировочным и конструктивным решениям» разд. 4, п. 4.17, 4.20,                                                                                                                                                                                                                        | Выполняется                           |

|      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      |                                                                                                                                                                           | раз. 5, п. 5.2.1, 5.6.4, 7.1-7.4, 7.7;<br>Федеральный закон от 22.07.2008<br>№ 123-ФЗ «Технический регламент<br>о требованиях пожарной<br>безопасности» таб. 21, 22, ст.87;<br>СП 2.13130.2020 «Системы<br>противопожарной защиты,<br>Обеспечение огнестойкости<br>объектов защиты» п.6.7.1, таб.6.10                                                                                                                                  |             |
| 4.5. | Обеспечение безопасности<br>людей при возникновении<br>пожара, эвакуационные<br>пути и выходы                                                                             | СП 1.13130.2020 «Системы<br>противопожарной защиты.<br>Эвакуационные пути и выходы» п.<br>4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1-4.2.10,<br>4.3.1-4.3.4, 4.4.2, 4.4.4, 4.4.7, 7.21,<br>7.2.3. Федеральный закон от<br>22.07.2008 № 123-ФЗ<br>«Технический регламент о<br>требованиях пожарной<br>безопасности» ст. 89. Правила<br>противопожарного режима в РФ»<br>(утвержденные постановлением<br>правительства РФ от 16.09.2020 №<br>1479) п.23. | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности<br>пожарно-спасательных<br>подразделений при<br>ликвидации пожара                                                                                | СП 4.13130.2013 «Системы<br>противопожарной защиты.<br>Ограничение распространения<br>пожара на объектах защиты,<br>требования к объемно -<br>планировочным и конструктивным<br>решениям» раздел 7, п.7.1-7.7, 7.10<br>Федеральный закон от 22.07.2008<br>№ 123-ФЗ «Технический регламент<br>о требованиях пожарной<br>безопасности» ст.90.                                                                                            | Выполняется |
| 4.7. | Системы<br>противопожарной защиты<br>(системы противодымной<br>защиты, пожарной<br>сигнализации,<br>пожаротушения,<br>оповещения и управления<br>эвакуацией, внутренний и | СП 5.13130.2009 «Системы<br>противопожарной защиты.<br>Установки пожарной сигнализации<br>и пожаротушения автоматические,<br>Нормы и правила проектирования»<br>п.п. 13.1.11,13.1.12,13.2.2,13.3.2,<br>13.3.6,13.3.8, 13.3.12, 13.4.1,<br>13.13.1-13.13.3, 13.14.2,                                                                                                                                                                    | Выполняется |

|      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|      | наружный противопожарные водопроводы)                                                                                                                                                                                                       | 13.14.4-13.14.13, 13.15.2, 13.15.4, 13.15.12, 13.15.13.14.2 СП 3.131.30.2021 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.п.3.1-3.5, 4.1, 4.2, 4.5-4.8, таб.1, таб. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические, Нормы и правила проектирования» раздел 14, п.14.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Выполняется    |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим                                                                                                                          | Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; Правила противопожарного режима в РФ» (утвержденные постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) пункты 2-6, 8-18, 21-30, 32-39, 41-45, 48-52, 54, 60, 392-409, приложение-1; Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по | Не выполняется |

|  |  |                                                                                                   |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | дополнительным<br>профессиональным программам в<br>области пожарной безопасности"<br>пункты 1-27. |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|