

«18» июля 2024 г.

Регистрационный № 68-08-2024-011784



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей №6"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей №6"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1045404721713

ИНН: 5445116930

Место нахождения объекта защиты:

392000, обл Тамбовская, г Тамбов, ул Советская, Здание 110

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.02.1902

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3667
1.6.	Объем здания, куб. м	20861

1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ, ПАК "Стрелец-мониторинг", СПИ "Ахтуба", Извещатель "Астра-321 М"	
<b>2. <u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
отсутствует			
<b>3. <u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
отсутствует			
<b>4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Свод правил 4.13130.2013 П.4.1,4.2,4.3,табл.1,4.4,4.6,4.11,4.12,4.19	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Свод правил 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение.	Выполняется

		Требования пожарной безопасности» 5.1, таб.1, 5.9, 5.10, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9. Постановление правительства РФ №1479 16.09.2020 п. 48,50	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Свод правил 4.13130.2013 п.8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Свод правил 4.13130.2013 П.4.3,табл.1, 4.17, 4.20, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.4 Постановление правительства РФ №1479 16.09.2020 п12,13,15	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 П.4.1.3,4.2.1,4.2.2, 4.2.3,4.2.4,4.2.5,4.2.6,4.2.7,4.2.8,4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.3.4,4.4.1,4.4.2,4.4.3,4.4.4,4.4.6,4.4.7 Постановление правительства РФ №1479 16.09.2020 п. 23-25, 27, 30, 32.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 П.7.1,7.2,7.3,7.5,7.7, Постановление правительства РФ №1479 16.09.2020 п.17, 18	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Свод правил 3.13130.2009 П.3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, Табл.1., 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4,	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого	Свод правил 486.1311500.2020 Свод правил 6.13130.2013 П.4.1, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.10, 4.14	Выполняется

	направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ П.2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8 Постановление правительства РФ №1479 16.09.2020 п.88-92. Приложение №1	Выполняется