

Зарегистрирована

**ГУ МЧС России по Тамбовской области**

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«01» августа 2024 г.

Регистрационный № 68-08-2024-012845



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Здание склада №17**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИОХИМ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

**ОГРН/ОГРНИП: 1026801115274**

**ИНН: 6828000346**

Место нахождения объекта защиты:

**393250, обл. Тамбовская, г. Рассказово, ул. Аптекарская, д. 16**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**30.12.1980**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	4
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	82
1.6.	Объем здания, куб. м	406

1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1.Проводная аналоговая система пожарной сигнализации. 2.Система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара.
2.	<b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
	Оценка не проводилась	
3.	<b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
	Не проводилась	
4.	<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>	
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 « Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара по объектам защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным
		Выполняется

		решениям (п. 6.1.1,6.1.2,6.1.3, 6.1.4, 6.1.5,6.1.7 )	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 « Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» ( п.6.1,8.8,8.12, 8.13,9.6 ,10.10)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 « Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара по объектам защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям (п.8.1,8.4,8.6,8.7,8.8, 8.9,8.12,8.13)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2012 « Система противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (п. п.6.6.1 табл.6.9 ).	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 « Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» ( п. 4.2.9,4.2.12, 4.2.13,4.3.2-4.3.12, 4.4.1,4.4.2,4.4.9, 4.4.11, 4.4.13, 4.4.22, 7.13.2).	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям (п.7.1-7.3, 7.5, 7.6, 7.12,7.13,8.1, 8.4,8.6)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем	Выполняется

	(сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	противопожарной защиты» (п. 6.1.1-6.1.6, 6.2.6, 6.2.10-6.2.12, 6.6.38, 7.2.1-7.2.4) СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (п. 3.1-3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1-5.5.табл.1, табл.2). СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» (п. п. 6.1.10, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4)	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление. Вентиляция и кондиционирование» (пункты 5.1, 6.2, 8.5).	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 « Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.2-4,5, 10-13, 15-17(1), 19, 23, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 37, 43, 48, 49, 50, 52, 54-56, 60, 121, 123, 124, 128, 286, 287, 293, 296, 297, 392-394, 395, 397-400, 403, 405, 406, 407, 409, 410, 412, 413 Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 « Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц,	Выполняется

осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» п.п. 1-3 Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.6,ст.53,ст.54, ст.55, ст.ст.60,62,63,64,67, 69,82,84,86,87.88, ст.ст89,90,91,105,106,107,126,134, ст.ст.137,138.