Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Тамбовской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«27» ноября 2024 г.
Регистрационный № 68-08-2024-020231

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Склад № 11
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Общество с ограниченной ответственностью "БАСТИОН"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1117746388539 ИНН: 7723799846

Место нахождения объекта защиты:
393191, обл Тамбовская, г Котовск, ул Кирпичная, Дом 1Б

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
29.11.2010
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	28
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1596
1.6.	Объем здания, куб. м	16930

1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- АУПТ (водяная, спринклерная); - СПДЗ (приточная и вытяжная); - АПС адресно-аналогового типа (ДИП, ИПДЛ); - СОУЭ 2-го типа; - внутренний и наружный противопожарные водопроводы.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Расчёт пожарного риска не проводился. АУПТ (водяная, спринклерная), АПС (адресно-аналоговая), СОУЭ (2-го типа), ВПВ, НПВ.	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Исходя из собственной оценки, возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара составит 0 руб.	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	СП 4.13130.2013 (пункт 4.4) Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется

	зданиями и сооружениями	№123-ФЗ (п.5 ч.1 статьи 6, ч. 1 ст. 69, ст. 93) Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ (статья 15)	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009 (пункты 5.3, 8.6, таблица 3) Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (статья 62)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 (пункты 6.1.20, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8) Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (статья 98)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2012 (пункты 5.2.4, 5.2.7, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.16, 6.1.1, таблица 6.1) СП 4.13130.2013 (пункты 6.1.38, 6.1.40, 6.1.42, 6.1.43, 6.2.2, 6.2.10, 6.3.7) Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (статья 87, 88, таблица 21-24, 28)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009 (пункты 4.2.6, 4.2.7, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.15, 8.1.21, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.8, 9.1.1, 9.2.1, 9.2.7, 9.2.8, 9.3.2) Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (статья 6, 89, 134, таблица 28)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 (пункты 7.1-7.3, 7.10, 7.12, 7.13, 7.16) Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (статья 80)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 7.13130.2013 (пункт 7.2 е) СП 5.13130.2009 (пункты 5.1.4, табл. 5.1- 5.3, 5.2.12, 5.2.15, 12.1.1, 12.2.1, 12.3.1, 13.3 (п/п. а, б, в), 13.5.1, 13.5.2, 14.1, 14.3) Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (статья 6, 83, 93) СП 3.13130.2009 (пункты 3.1-3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.3-5.5, таблица 1, 2) СП 10.13130.2009 (пункты 4.1.1, 4.1.6, 4.1.10, 4.1.12-4.1.14, 4.1.16,	Выполняется

		таблица 2, 3) СП 8.13130.2009 (пункты 5.3, 8.6, таблица 3) Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (статья 62, 86, 91)	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009 (пункты 14.1, 14.2)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (пункты 2-5, 10, 12-17, 23-29, 32, 35-37, 48-50, 54, 56, 60, 121-127, 286-294, 392-399, 401-404, 406-409, 413)	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.