Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Тверской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«17» марта 2023 г.
Регистрационный № 69-08-2023-003867

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
ресторан и гостиница "Медновский Посад"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Митрякова Анна Ивановна
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 320695200025720 ИНН: 690402025440

Место нахождения объекта защиты:
обл Тверская, м.р-н Калининский, с.п. Медновское

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
05.05.2020
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	180
1.6.	Объем здания, куб. м	980
1.7.	Количество этажей	2

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС СОУЭ ПК ПГ

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Исходя из собственной оценки 0 рублей	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г, 12343 Технический о требованиях пожарной езопкносги• (в ред. Федератьного закона от 02.07.2013 № 185-03)». 2. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		эвакуациэй людей при пожаре. Требования пожарной безопастности" 3. СП 5.1311302009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования". 4. СП 7.13130.2013 « Ототление, вентиляция и кондиционирования. Требования пожарной безопастности". 5. ПЭУ " Правила устройства электроустановок. Изд. 7". 6. 25.953-90 "Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементы систем". 7. ГОСТ "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности". 8. ГОСТ 12.1.030-81 "Система стандартов безопасности труда. Электробезопастность. Защитное заземление, занулени". 9. СНиП 12-03-99 "Безопасность труда в строительстве". 10. Раздела 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности". :шифр раздела 23-15-ПБ. 11. СП 8.13130.2020 "Система противопожарной защиты наружной защиты наружный противопожарный водопровод". 12. СП 10.13030.2020 "Система противопожарной защиты внутренний противопожарный водопровод".	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г, 12343 Технический о требованиях пожарной езопкносги•	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		(в ред. Федератьного закона от 02.07.2013 № 185-03)». 2. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуациэй людей при пожаре. Требования пожарной безопастности" 3. СП 5.1311302009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования". 4. СП 7.13130.2013 « Ототление, вентиляция и кондиционирования. Требования пожарной безопастности". 5. ПЭУ " Правила устройства электроустановок. Изд. 7". 6. 25.953-90 "Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементы систем". 7. ГОСТ "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности". 8. ГОСТ 12.1.030-81 "Система стандартов безопасности труда. Электробезопастность. Защитное заземление, занулени". 9. СНиП 12-03-99 "Безопасность труда в строительстве". 10. Раздела 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности". :шифр раздела 23-15-ПБ. 11. СП 8.13130.2020 "Система противопожарной защиты наружной защиты наружный противопожарный водопровод". 12. СП 10.13030.2020 "Система противопожарной защиты		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		внутренний противопожарный водопровод".	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г, 12343 Технический о требованиях пожарной езопкносги• (в ред. Федератьного закона от 02.07.2013 № 185-03)». 2. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуациэй людей при пожаре. Требования пожарной безопастности" 3. СП 5.1311302009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования". 4. СП 7.13130.2013 « Ототление, вентиляция и кондиционирования. Требования пожарной безопастности". 5. ПЭУ " Правила устройства электроустановок. Изд. 7". 6. 25.953-90 "Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементы систем". 7. ГОСТ "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности". 8. ГОСТ 12.1.030-81 "Система стандартов безопасности труда. Электробезопастность. Защитное заземление, занулени". 9. СНиП 12-03-99 "Безопасность труда в строительстве". 10. Раздела 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности". :шифр раздела 23-15-ПБ. 11. СП 8.13130.2020 "Система	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		противопожарной защиты наружной защиты наружный противопожарный водопровод". 12. СП 10.13030.2020 "Система противопожарной защиты внутренний противопожарный водопровод".	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г, 12343 Технический о требованиях пожарной езопкносги• (в ред. Федератього закона от 02.07.2013 № 185-03)». 2. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуациэй людей при пожаре. Требования пожарной безопастности" 3. СП 5.1311302009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования". 4. СП 7.13130.2013 « Ототление, вентиляция и кондиционирования. Требования пожарной безопастности". 5. ПЭУ " Правила устройства электроустановок. Изд. 7". 6. 25.953-90 "Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементы систем". 7. ГОСТ "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности". 8. ГОСТ 12.1.030-81 "Система стандартов безопасности труда. Электробезопастность. Защитное заземление, занулени". 9. СНиП 12-03-99 "Безопасность труда в	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		строительстве". 10. Раздела 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности". :шифр раздела 23-15-ПБ. 11. СП 8.13130.2020 "Система противопожарной защиты наружной защиты наружный противопожарный водопровод". 12. СП 10.13030.2020 "Система противопожарной защиты внутренний противопожарный водопровод".	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г, 12343 Технический о требованиях пожарной езопкносги• (в ред. Федератьного закона от 02.07.2013 № 185-03)». 2. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуациэй людей при пожаре. Требования пожарной безопастности" 3. СП 5.1311302009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования". 4. СП 7.13130.2013 « Ототление, вентиляция и кондиционирования. Требования пожарной безопастности". 5. ПЭУ " Правила устройства электроустановок. Изд. 7". 6. 25.953-90 "Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементы систем". 7. ГОСТ "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности". 8. ГОСТ	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		12.1.030-81 "Система стандартов безопасности труда. Электробезопастность. Защитное заземление, занулени". 9. СНиП 12-03-99 "Безопасность труда в строительстве". 10. Раздела 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности". :шифр раздела 23-15-ПБ. 11. СП 8.13130.2020 "Система противопожарной защиты наружной защиты наружный противопожарный водопровод". 12. СП 10.13030.2020 "Система противопожарной защиты внутренний противопожарный водопровод".	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г, 12343 Технический о требованиях пожарной езопкносги• (в ред. Федератьного закона от 02.07.2013 № 185-03)». 2. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуациэй людей при пожаре. Требования пожарной безопастности" 3. СП 5.1311302009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования". 4. СП 7.13130.2013 « Ототление, вентиляция и кондиционирования. Требования пожарной безопастности". 5. ПЭУ " Правила устройства электроустановок. Изд. 7". 6. 25.953-90 "Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно пожарной сигнализации. Обозначения условные	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		графические элементы систем". 7. ГОСТ "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности". 8. ГОСТ 12.1.030-81 "Система стандартов безопасности труда. Электробезопастность. Защитное заземление, занулени". 9. СНиП 12-03-99 "Безопасность труда в строительстве". 10. Раздела 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности". :шифр раздела 23-15-ПБ. 11. СП 8.13130.2020 "Система противопожарной защиты наружной защиты наружный противопожарный водопровод". 12. СП 10.13030.2020 "Система противопожарной защиты внутренний противопожарный водопровод".	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г, 12343 Технический о требованиях пожарной езопкносги• (в ред. Федератьного закона от 02.07.2013 № 185-03)». 2. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуациэй людей при пожаре. Требования пожарной безопастности" 3. СП 5.1311302009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования". 4. СП 7.13130.2013 « Ототление, вентиляция и кондиционирования. Требования пожарной безопастности". 5. ПЭУ " Правила устройства электроустановок. Изд.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		7". 6. 25.953-90 "Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементы систем". 7. ГОСТ "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности". 8. ГОСТ 12.1.030-81 "Система стандартов безопасности труда. Электробезопастность. Защитное заземление, занулени". 9. СНиП 12-03-99 "Безопасность труда в строительстве". 10. Раздела 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности". :шифр раздела 23-15-ПБ. 11. СП 8.13130.2020 "Система противопожарной защиты наружной защиты наружный противопожарный водопровод". 12. СП 10.13030.2020 "Система противопожарной защиты внутренний противопожарный водопровод".	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г, 12343 Технический о требованиях пожарной езопкносги• (в ред. Федератьного закона от 02.07.2013 № 185-03)». 2. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуациэй людей при пожаре. Требования пожарной безопастности" 3. СП 5.1311302009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования". 4. СП	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		7.13130.2013 « Ототление, вентиляция и кондиционирования. Требования пожарной безопастности". 5. ПЭУ " Правила устройства электроустановок. Изд. 7". 6. 25.953-90 "Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементы систем". 7. ГОСТ "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности". 8. ГОСТ 12.1.030-81 "Система стандартов безопасности труда. Электробезопастность. Защитное заземление, занулени". 9. СНиП 12-03-99 "Безопасность труда в строительстве". 10. Раздела 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности". :шифр раздела 23-15-ПБ. 11. СП 8.13130.2020 "Система противопожарной защиты наружной защиты наружный противопожарный водопровод". 12. СП 10.13030.2020 "Система противопожарной защиты внутренний противопожарный водопровод".	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г, 12343 Технический о требованиях пожарной езопкносги• (в ред. Федератьного закона от 02.07.2013 № 185-03)». 2. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуациэй людей при пожаре. Требования пожарной безопастности" 3. СП 5.1311302009	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		«Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования". 4. СП 7.13130.2013 « Ототление, вентиляция и кондиционирования. Требования пожарной безопастности". 5. ПЭУ " Правила устройства электроустановок. Изд. 7". 6. 25.953-90 "Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементы систем". 7. ГОСТ "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности". 8. ГОСТ 12.1.030-81 "Система стандартов безопасности труда. Электробезопастность. Защитное заземление, занулени". 9. СНиП 12-03-99 "Безопасность труда в строительстве". 10. Раздела 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности". :шифр раздела 23-15-ПБ. 11. СП 8.13130.2020 "Система противопожарной защиты наружной защиты наружный противопожарный водопровод". 12. СП 10.13030.2020 "Система противопожарной защиты внутренний противопожарный водопровод".	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.