Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Тверской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«06» апреля 2023 г.
Регистрационный № 69-08-2023-005280

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Общество с ограниченной ответственностью "Сбытовое объединение" "Тверьнефтепродукт" Автозаправочная станция №106
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СБЫТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТВЕРЬНЕФТЕПРОДУКТ"'
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026900510647 ИНН: 6905041501

Место нахождения объекта защиты:
обл Тверская, г Зубцов, с Погорелое Городище, тер. 184 км автодороги Москва-Рига

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.2009
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	28
1.6.	Объем здания, куб. м	330
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	АН повышенная взрывопожаро-

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АСПС, СОУЭ
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Страховой полис № JUGX 12388442744000 от 15.03.2023 г.		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 155.13130 2014г. СП 156.13130 2014г. ФЗ №123 ст 20 №69-ФЗ ППР №1479	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130 2009г., СП 156.13130 2014г., ФЗ №123 ст 4,6,62,68,78,80,90,99, №69-ФЗ ст 20, ППР в РФ №1479	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130 2013г., СП 156.13130 2014г., ФЗ №123 ст 4,6,78,90,98,	Выполняется

		№69-ФЗ ст 20, ППР в РФ №1479	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130 2020г., СП 4.13130 2013г., СП 156.13130 2014г., ФЗ №123 ст 4,6,57,58,78,80,87,134,135,136,137 №69-ФЗ ст 20, ППР в РФ №1479	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130 2020г., СП 156.13130 2014г., ФЗ №123 ст 4,6,53,78,80,89,134 №69-ФЗ ст 20, ППР в РФ №1479	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130 2013г., СП 1.13130 2020г., СП 156.13130 2014г., ФЗ №123 ст 4,6,76,78,80,90,97 №69-ФЗ ст 20, ППР в РФ №1479	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 8.13130 2009 г., СП 1.13130 2020 г., СП 156.13130 2014 г., ФЗ №123 ст 4,6,78,91, №69-ФЗ ст 20, ППР в РФ №1479	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 8.13130 2009 г., СП 486.13130 2020 г., СП 156.13130 2014 г., ФЗ №123 ст 4,6,54,61,78,82,83,103,104,106,107, №69-ФЗ ст 20, ППР в РФ №1479	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной	СП 156.13130 2014 г., ФЗ №123 ст 4,6,51,78, №69-ФЗ ст 20, ППР в РФ №14	Выполняется

	безопасности объекта защиты и противопожарный режим		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.