


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Тверской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«12» мая 2023 г.

Регистрационный № 69-08-2023-007304



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Большесвятцовская
средняя общеобразовательная школа"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Большесвятцовская
средняя общеобразовательная школа"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026901915480

ИНН: 6943004420

Место нахождения объекта защиты:

172081, обл Тверская, р-н Торжокский, д Большое Святцово, ул Центральная, Дом
7А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

10.08.1970

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C3
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	612

	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м		8718
1.7.	Количество этажей		2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)		Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		ППКП "Гранит-8", ИП-212 41М 99 шт, ИП-103 4шт., оповещатели звуковые "Рокот" 3 шт, оповещатели световые ""Выход" "Молния- 12" 12 шт, извещатели ручные ИПР-К 9 шт, блок бесперебойного питания ББП-29 1 шт, "Стрелец-Мониторинг" 1 шт.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
	не проводилась		
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
	не проводилась		
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	Постановление Правительства РФ	Выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями	№ 1479 от 16.09.2020г. "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ", СП 4.13130.2013, ФЗ 123 от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ", СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ", СП 4.13130.2013, ФЗ 123 от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ", СП 4.13130.2013, ФЗ 123 от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ", СП 1.131.30.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ", СП 1.13130.2020, ФЗ 123 от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Выполняется

4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ", ФЗ 123 от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 484.1311500.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ", СП 7.13130.2013	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"	Выполняется