

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Тверской области  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«12» мая 2023 г.

Регистрационный № 69-08-2023-007410



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное  
учреждение "Торжокский политехнический колледж" общежитие № 1

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТОРЖОКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  
КОЛЛЕДЖ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ  
РЕЗЕРВАМ'

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026901917657

ИНН: 6915002413

Место нахождения объекта защиты:

172008, обл Тверская, г Торжок, ул 1-я Пугачева, Дом 17А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1970

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела                      |   |
|-------|---|---|
| 1.    | <b>Характеристика объекта защиты</b>      |   |
|       | Наименование параметра                    | Значение параметра  |
| 1.1.  | Степень огнестойкости                     | II  |
| 1.2.  | Класс конструктивной пожарной опасности   | C1  |
| 1.3.  | Класс функциональной пожарной опасности   | Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов |
| 1.4.  | Высота здания, м                          | 11  |
| 1.5.  | Площадь этажа в пределах пожарного отсека | 640   |

|                |   |  |  |
|----------------|---|--|--|
|                | здания, кв. м   |  |  |
| 1.6.           | Объем здания, куб. м  | 7336   |  |
| 1.7.           | Количество этажей   | 4  |  |
| 1.8.           | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)  | Не имеет   |  |
| 1.9.           | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)  | СПС порогового типа, СОУЭ 3 типа, ВПВ: 9 ПК, НПВ: 1 ПГ   |  |
| 2.             | <p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> |  |  |
| не проводилась |   |  |  |
| 3.             | <p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>  |  |  |
| не проводилась |   |  |  |
| 4.             | <p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>  |  |  |
|                | Наименование противопожарного мероприятия   | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1.           | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями  | Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ", СП 4.13130.2013, ФЗ 123 от   | Выполняется                                      |

|      |   |   |             |
|------|---|---|-------------|
|      |   | 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  |             |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение  | Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ", СП 8.13130.2020   | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники   | Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ", СП 4.13130.2013, ФЗ 123 от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ", СП 4.13130.2013, ФЗ 123 от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы                            | Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ", СП 1.131.30.2020  | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара                               | Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ", СП 1.13130.2020, ФЗ 123 от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной  | Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ",   | Выполняется |

|      |   |   |             |
|------|---|---|-------------|
|      | сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)   | ФЗ 123 от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 484.1311500.2020                     |             |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ", СП 7.13130.2013 | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим  | Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"                  | Выполняется |