Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Тверской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«01» июня 2023 г.
Регистрационный № 69-08-2023-008783

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
ООО "Клиника Эксперт Тверь"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ООО "Клиника Эксперт Тверь"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026901601220 ИНН: 6908005170

Место нахождения объекта защиты:
170034, обл Тверская, г Тверь, пр-кт Победы, Дом 14

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
12.09.2018
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С2
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	17
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	649
1.6.	Объем здания, куб. м	25726
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	Не имеет

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	(указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Объект защиты: нежилые помещения 1-го этажа многофункционального здания ООО «Клиника Эксперт Тверь» расположенные по адресу:г. Тверь, проспект Победы, д. 14, 5 секция (1этаж) имеет такое соответствующие исходным данным объемно-планировочное решение, что индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому и составляет с учетом наихудшего значения сценария пожара 2,131·10-7, что не превышает значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке, что соответствует статье 79 Федерального закона от 22.07.2008 г.№ 123"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На объекте имеется следующий перечень и тип систем противопожарной защиты: АПС адресного типа, СОУЭ 4 типа, внутренний ПВ (82 ПК), ПГ на территории муниципального образования.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее ФЗ-123):п. 1 ст. 69, ст. 80 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме" (далее - ППР): пункт 65, пункт 71, пункт 73	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ - 123 статья 62. ППР пункт 48, пункт 49	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ-123 статья ст. 76 ч.1, статья 80 ч.1, статья 90. ППР пункт 71, пункт 72	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее ФЗ-123): статья 5, статья 10 ч.2, статья 13, статья 28, статья 29, статья 30, статья 31, статья 32, статья 34, статья 35, статья 36, статья 37,	Выполняется

		статья 38, статья 39, статья 40, статья 51, статья 52, статья 53, статья 56, статья 57, статья 58, статья 59, статья 80, статья 85 ч.1 и ч.11, статья 87, статья 88, статья 134, статья 137. Таблицы 21-24, 27-29; ППР Пункт 13, 23.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ-123статья 7 ч.3, статья 8, статья 9, статья 11, статья 12, статья 13, статья 20, статья 21, статья 26, статья 38, статья 39, статья 40, статья 51, статья 52, статья 53, статья 54, статья 55, статья 56, статья 79, статья 80 ч.1, статья 81, статья 82, статья 83, статья 84, статья 85, статья 89, статья 91, статья 134, статья 135 Таблицы 28,29,30 ППР пункт 2, пункт 5, пункт 14, пункт 16, пункт 17, пункт 23, пункт 26, пункт 27, пункт 28, пункт 30, пункт 31, пункт 36, пункт 37, пункт 56	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ-123 статья 7 ч.2, статья 55, статья 62, статья 80 ч.1, статья 90. ППР Пункт 26, пункт 48, пункт 71,пункт 73	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ-123 статья 5, статья 51, статья 52, статья 53, статья 54, статья 55, статья 56, статья 59, статья 62, статья 81, статья 82, статья 83, статья 84, статья 85, статья 86, статья 91, статья 103, статья 104, статья 112 Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" ППР пункт 10, пункт 14,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		пункт 23, пункт 36, пункт 37, пункт 48, пункт 49, пункт 54, пункт 55, пункт 56, пункт 71	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ-123 статья 5, статья 51, статья 52, статья 53, статья 54, статья 55, статья 56, статья 81, статья 82, статья 83, статья 84, статья 85, статья 86, статья 91, статья 103, статья 104, статья 112 ППР пункт 42, пункт 54, пункт 55, пункт 56	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ-123 статья 1 ч.1 и 2, статья 3, статья 4, статья 5, статья 6 ч.1 п.1, ч.5, ч.6, ч.7, статья 6.1, статья 8, статья 9, статья 11, статья 12, статья 13, статья 17, статья 18, статья 19, статья 20, статья 21, статья 26, статья 27, статья 28, статья 29, статья 30, статья 31, статья 32, статья 48, статья 49, статья 50, статья 51, статья 52, статья 60, статья 64, статья 78, статья 79, статья 80, статья 81, статья 144, статья 145. ППР пункт 2-пункт 5, пункт 9-пункт 16, пункт 21-пункт 23, пункт 26, пункт 27, пункт 28, пункт 30, пункт 31, пункт 32, пункт 35, пункт 36, пункт 37, пункт 41, пункт 60, пункт 65, пункт 66, пункт 71, пункт 73, пункт 77, пункт 286, пункт 287, пункт 288, пункт 293, пункт 318, пункт 354, пункт 356, пункт 357, пункт 358, пункт 360, пункт 362, пункт 363, пункт 372, пункт 392- пункт 409, пункт 413. Приложение N 1,4,5 Приказ от 18 ноября 2021 г. №806 «Об определении порядка, видов,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.