



«20» сентября 2023 г.
Регистрационный № 69-08-2023-015050

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здания канализационно-насосной станции

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛКОН"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025004709135

ИНН: 5036039177

Место нахождения объекта защиты:

172840, обл Тверская, р-н Торопецкий, г Торопец, ш Завокзальное, Дом 10

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

26.04.2017

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|-------|---|---|
| 1. | Характеристика объекта защиты | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские |
| 1.4. | Высота здания, м | 3 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 12 |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 43 |
| 1.7. | Количество этажей | 1 |

| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | ДН пониженная пожаро-опасность | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|--|---|---|-------------|
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Автоматическая система пожарной сигнализации; Система оповещения и управления людей при пожаре; Внутренний пожарный водопровод; Система дымоудаления; Система подпора воздуха; Молниезащита; наружные пожарные гидранты. | | | | | | | |
| 2. | <p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p> | | | | | | | | |
| 3. | <p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">5000 (пять тысяч рублей) 00 копеек</p> | | | | | | | | |
| 4. | <p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table> | | | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется | 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной | Выполняется |
| Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется | | | | | | | |
| 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной | Выполняется | | | | | | | |

| | | | |
|------|---|---|-------------|
| | | <p>безопасности" ст. 69 СП 4.13130.2013 п.4.3, табл. 1, п.4.4, п.4.5, п.4.6, п. 4.11, п. 4.12, п. 4.15.</p> | |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | <p>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 1 ст. 62, ч. 1 ст. 99 СП 8.13130.2020 п.4.1, п. 4.2, п. 4.5, п. 5.2, табл. 2, п.5.4, п. 5.5, п. 5.9, п. 5.10, п. 5.17 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" п.48, п. 71, п. 75</p> | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | <p>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.6 ст.63, ст. 90. СП 4.13130.2013 "Ограничение распространения пожара на объектах защиты" п. 8.1, п. 8.6, п. 8.7, п. 8.8, п. 8.8, п. 8.9, п. 8.13, п.8.15 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" п. 71, п.72</p> | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | <p>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.1 ст.52, ч.1 ст.53, ч.2 ст. 56, ст 58, ч. 3 ст 27. СП 4.13130.2013 "Ограничение распространения пожара на объектах защиты" п.5.2.2, п. 5.2.6 СП 2.13130.2020 "Обеспечение огнестойкости объектов защиты п. 5.2.2, п. 5.2.6, п. 5.2.7, п. 5.3.1, п. 5.3.2, п. 5.4.1, п. 5.4.2, п. 5.4.3, п.5.4.4, п. 5.4.7, п. 5.4.8, п.5.4.9, п.5.4.10, п. 5.4.18, п.5.4.20, п. 6.7.10, п. 6.7.11, п. 6.7.14., табл.</p> | Выполняется |

| | | 6.12 | |
|------|--|---|-------------|
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.2 ст. 52, ст. 53, ст. 89, ст.55 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п.4.2.9, п.4.2.18, п.4.2.19, п.4.2.21, п. 4.3.2, п. 4.3.3, п. 4.3.4, п. 4.3.5, п. 4.3.6, п.4.3.7, п.5.1.1, п.5.1.2, п. 5.1.3, п. 5.1.4, п. 5.3.1, п. 5.3.2, п.5.3.3, п.5.3.4, п.5.3.5, п.5.3.6, п. 5.3.7, п.5.3.8, п. 5.3.9, п.5.3.10, п. 9.1.1, п. 9.3.1, п. 9.3.2, п. 9. 3.3, п.9.3.4, п.9.3.7, п. 9.3.8, п.9.3.9 | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.90 СП 4.13130.2013 "Ограничение распространения пожара на объектах защиты" п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.4, п.7.5, п.7.6, п.7.7, п.7.8, п.7.9, п.7.10, п.7.11, п.7.12, п.7.13, п.7.14 | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 51, ст. 52, ст. 54 ч.2, 3 ст. 81, ст. 83, ст.84, ч.1 ст. 85. ст. 86,ст. 91, ст. 99 СП 3. 13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" п. 3.1, п.3.2, п.3.3, п. 3.4, п.3.5, п.4.1, п.4.2, п.4.4, п.4.8, п.5.1, п. 5.3, п.5.4, п.5.5, табл.1, табл.2 СП 486.1311500.2020 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите | Выполняется |

| | | | |
|------|---|---|-------------|
| | | <p>автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации" п. 4.4, п. 4.9, табл. 1, табл.3. СП 484.1311500.2020 " Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты" п.5.4, п.5.5,п. 5.6, п.5.7, п.5.9, п.5.11, п.5.12, п. 5.13, п. 5.14, п. 5. 15, п.5.19, п.5.21, п.6.1.1, п. 6.1.5, п.6.6.12, п. 6.6.13, п.6.6.15, п.6.6.16, п. 6.6.36, прил. А СП 7.13130.2013 "Отопление вентиляция и кондиционирование . Противопожарные требования." п. 5.1, п. 6.1, п, 6.2, п. 6.3, п. 6.4, п. 6.5, п. 6.8, п. 6.9, п.6.10, п.6.11, п. 6.12, п.6.13, п. 6.14, п. 6.16, п. 6.17, п. 6. 18, п. 6.20, п. 6.22, п. 6.23, п. 6.24 СП 10. 13130.2020 "Внутренний противопожарный водопровод" п. 1.4 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 " ОБ утверждении Правил противопожарного режима в РФ" п. 10, п.16, п.42, п. 47, п.48</p> | |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | <p>Федеральный закон № 123- ФЗ от 22.07.2008 г. " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83, ст. 84, ст.85 СП 484. 1311500.2020 "Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты" п. 7.1.1, п. 7.1.2, п. 7.1.3, п. 7.1.4, п. 7.1.5, п. 7.1.6, п. 7.1.7, п. 7.1.8, п. 7.1.9, п. 7.1.10, п. 7.1.11, п. 7.1.12, п. 7.1.13, п. 7.2.1, п. 7.2.2, п. 7.2.3, п. 7.2.4</p> | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной | <p>Федеральный закон № 123- ФЗ от 22.07.2008 г. " Технический регламент о требованиях пожарной</p> | Выполняется |

| | | |
|--|--|--|
| <p>безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p> | <p>безопасности" ст. 5 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 " ОБ утверждении Правил противопожарного режима в РФ" п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 9, п. 10, п. 12, п. 13, п. 14, п. 15, п. 16, п. 17, п. 18, п. 21, п. 22, п. 23, п. 24, п. 25, п. 26, п. 27, п. 28, п. 29, п. 30, п. 31, п. 32, п. 33, п. 34, п. 35, п. 36, п. 37, п. 38, п. 39, п. 41, п. 42, п. 43, п. 44, п. 45, п. 48, п. 49, п. 54, п. 55, п. 56, п. 58, п. 59, п. 60, п. 63, раздел XVIII СП 12.13130.2009 " Определение категорий помещений , зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности " п. 4.2, п. 4.3, п. 5.1, п. 6.6, Приложение Б,Г.</p> | |
|--|--|--|