Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Тверской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«11» октября 2023 г.
Регистрационный № 69-08-2023-016157

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Акционерное общество "Каменская бумажно-картонная фабрика"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Акционерное общество "Каменская бумажно-картонная фабрика"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026901909902 ИНН: 6929000141

Место нахождения объекта защиты:
172111, обл Тверская, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Профессора Старикова, Дом 34

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.09.1975
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С3
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	670
1.6.	Объем здания, куб. м	5360

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Помещения оборудованы: АСПС: ППКОП «Магистр 8 Арс вер 2»; ИВЭПР 12/3.5 2*7Р пожарные извещатели дымовые: ИП-212-141 22-шт; ручные: ИПР-513-10 3-шт СОУЭ 2-го типа: звуковой оповещатель: ПКИ-1 «Иволга» 3-шт световое табло «Выход»: Топаз-12 5-шт
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Здание построено в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности, в этой связи при соблюдении указанных норм и противопожарного режима, регламентированного Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (постановление № 1479 от 16.09.2020 г.), ущерб третьим лицам не может быть причинён.		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст. 4-6; ст. 69) СП 4.13130.2013 «Система противопожарной защиты. Ограничение распространения на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (разделы 1,2,3,4, пункты 1.1; 4.1-4.5; 4.12; 4.20; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.1.4; 5.2.2; 5.6.2; 7.1-7.6; 7.8; 7.11-7.13	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст. 4-6) –Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима» (пункты 48,49,71) СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (разделы: 11,2,3,4,10; пункты: 1.1; 4.2; 10.1; 10.4)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст. 4-6; ст. 90) СП 4.13130.2013 «Система	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		противопожарной защиты. Ограничение распространения на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (разделы: 1,2,3,4; пункты: 4.1; 4.3; 4.12; 4.15; 8.1; 8.6-8.10; 8.16).	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст. 4-6; ст. 87, ст. 88, 134, 137, табл. 21, табл. 22, табл. 23, табл. 24) СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». (разделы: 1,4,5,6; пункты: 1.1; 1.2; 4.1-4.8; 5.1; 5.2.2; 5.2.7; 5.3.1-5.3.4; 5.4.1-5.4.20)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст. 4-6, 53, 89, 105, таб. 28) –Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима» (пункты: 23,26, 27,28,29,31,36,40,42,43) СП 1.13130-2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». (разделы: 1,4,5; пункты: 1.3; 4.1.1-4.1.6; 4.2.1-4.2.22; 4.2.24; 4.3.1; 4.3.3; 4.3.4; .4.4.1-4.4.7)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018)	Выполняется

	подразделений при ликвидации пожара	"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст. 4-6; ст. 90) СП 4.13130.2013 «Система противопожарной защиты. Ограничение распространения на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (разделы: 4.5; пункты: 4.1-4.6; 4.12; 4.13; 4.16; 4.19; 5.1.1-5.1.5; 5.2.2)	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст. 4-6; ст. 83, 84, 86, 91) –Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима» (пункты: 48 – 56) СП 3.1.3130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». (разделы: 3,4,5; пункты: 3.1; 3.3-3.5; 4.1-4.5; 4.8; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5) СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования». (разделы: 5,6,7; пункты: 5.1-5.4; 5.12-5.16; 6.1.1-6.1.6; 6.2.1; 6.2.6; 6.2.11; 6.2.12; 6.3.1-6.3.4; 6.4.1-6.4.5; 6.5.1; 6.6.1-6.6.6; 6.6.9; 6.6.27; 6.6.36-6.6.38; 7.1.1-7.1.5;	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		7.1.7-7.1.11; 7.1.13; 7.2.1-7.2.4) СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция, кондиционирование» (разделы: 6,8; пункты: 6.1; 6.8; 6.9; 8.1; 8.6)	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст. 4-6; ст. 87, ст. 88, 134, 137) –Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима» (пункты: 10,16,24,32,37,54,55,56) СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (пункты: 5.1-5.7; 5.11-5.17; 5.21; 6.1; 6.2.1; 6.2.6; 6.2.11; 6.2.12; 6.3; 6.6.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.7; 7.1.11; 7.1.13; .7.2.) СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция, кондиционирование» (разделы: 1,2,3,4; пункты: 5.1; 6.1; 8.5; 8.6.)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	–Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима» (пункты 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 9-37; 39-44; 48, 49; 54-57, 60, 65,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		67, 71, 73, 392-404, 406-409, 413); – «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» утвержденн приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806 (пункты 1-6, приложения: 1,2,3) - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статьи: 1-6, 6.1, 7-18, 26-40, 43, 46, 47, 51-60, 63, 64, 69, 70, 74, 81-84, 87-91, 102, 103, 105, 123, 134, 136, 137, 138, 144, 145)	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.