Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Тверской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«23» ноября 2023 г.
Регистрационный № 69-08-2023-020975

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР № 3 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР № 3 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026901858257 ИНН: 6914002241

Место нахождения объекта защиты:
172387, обл Тверская, г Ржев, ш Зубцовское, Дом 22

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1964
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор,

		офисов
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	458
1.6.	Объем здания, куб. м	4457
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	На объекте защиты предусмотрено: 1. Система автоматической пожарной сигнализации "БОЛИД", 2. Система оповещения и управления эвакуацией 2-го типа, Объект обеспечен внутренним противопожарным водоснабжением (3-ПК проверены, в исправном состоянии)Н
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
На основании собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара делается вывод, что возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара не прогнозируется.		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о

	противопожарного мероприятия	актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 1 ст.69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", раздел 2 п. 65, ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479" Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"п.4.3 раздел 6, п. 6.1.2 таблицы 3 СП 4.13130.2013 " Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты.Требования к объемно-планировочных и конструктивным решениям".	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Объект защиты не имеет на балансе источников наружного водоснабжения.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.6, ст. 63 пп.1 п. 1 ст.90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.71 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479" Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"п.8.1, 8.8, 8.9 СП 4.13130.2013 " Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты.Требования к объемно-планировочных и конструктивным решениям".	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень	ст.28,31,87 , таблица 22 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ"Технический регламент	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	о требованиях пожарной безопасности" п.4.2,4.4, 4.15, 4.17, 5.1.1, 5.1.2,5.1.3,5.1.4, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6, 7.1., 7.3 СП 4.13130.2013 " Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты.Требования к объемно-планировочных и конструктивным решениям". СП 2.13130.2020 Таблица 6.11	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч.1,2,3 ст.53, ч. 1,2,14 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" раздел 4.2.пп.4.2.1, 4.2.43, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7; раздел4.3 пп. 4.3.2,4.3.3,4.3.4,раздел 4.4 пп. 4.4.1 (а), 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6; раздел 8.1 пп. 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, раздел 8.3 пп. 8.3.2, 8.3.3 СП 1.13130.2020 " Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", п.5, 16(г, д, ж,е,м) п. 17,23,26,27,28,29 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479" Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ч. 1 ст.27, ч.1 (1,3),2 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.26, 71 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479" Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ раздел 7, пп. 7.1, 7.2,7.3,7.4, 7.10, 7.13 СП 4.13130.2013 " Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		пожара на объектах защиты.Требования к объемно-планировочных и конструктивным решениям".	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 62, ч.1.2 ст.86, ст.89,106,107 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.54, 55,56 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479" Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ , раздел 13 пп.13.1.1, 13.1.9, 13.1.12,13.1.3, 13.1.2,13.13.1,13.13.2, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.9, 113.14.10 , 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4 СП 484.131.1500.2020, п. 3.3 , 3.4, 3.5 ; п. 4.1, 4.2.,4.4.,4.8,5.1,5.3,5.4,5.5, таблица 2(п. 12, 16) СП 3.131.30.2012 " Системы противопожарной защиты.Система оповещения и управления эвакуацией людей. Требования пожарной безопасности"	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ч. 4.7.9 ст.83, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 3.6,.3.7,3.10,3.11,3.14 п. 6.2.6, 6.2.11 СП 484.1311500.2020 " Система противопожарной защиты.Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты.Нормы и правила проектирования." п. 10,54,55,56 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479" Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п. 2-5, 8,9,11-15,16(а,б,г,д,е,ж,к,о), п. 18,18,21,22(в.г),23,25,26,27(а,б,в,г,д),28,30,31,32,35,36,37,43,54,55,56,60 , 65,67,71,(абзац 4-1,6),73,77(абзац 1,4),79(а,г,д,е,ж) раздел XVIII, раздел XIX п.395,397,399,400,406,407,409 приложение 1 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479" Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"	Не выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.