Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Тверской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«12» ноября 2024 г.
Регистрационный № 69-08-2024-019178

# ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Нефтеперекачивающая станция «Борисово» Ленинградского районного нефтепроводного управления Общества с ограниченной ответственностью «Транснефть-Балтика»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСНЕФТЬ - БАЛТИКА"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024700871711 ИНН: 4704041900

Место нахождения объекта защиты:
обл. Тверская, пгт. Селижарово, тер. НПС Борисово, зд. 1, стр. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
31.12.1984
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|---|---|---|
| 1. | **Характеристика объекта защиты** | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | III |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | С1 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские |
| 1.4. | Высота здания, м | 9 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 681 |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | |
|---|---|---|
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 6133 |
| 1.7. | Количество этажей | 1 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | АН повышенная взрывопожаро-опасность |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | АСПТ, АПС, СОУЭ, системы дымоудаления. На территории НПС имеется 16 пожарных гидрантов, в зданиях установлены 2 пожарных крана. |
| | | |
| 2. | **<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) | |
| Оценка не проводилась | | |
| 3. | **<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) | |
| 1. Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте № GAZX12348937077000 от 01.02.2024 г. 2. Дополнительное соглашение №2 от 13.05.2024 к договору страхования гражданской ответственности предприятий-владельцев источников повышенной опасности №22DL 0610 от 27.05.2022г. | | |
| 4. | **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>** | |

| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
|---|---|---|---|
| 4.1. | Противопожарные расстояния между | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о | Выполняется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | зданиями и сооружениями | требованиях пожарной безопасности" (ст. ст. 69, 70, 74) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.» (п.п.4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.11, таблица №1, п.6.1.2. таблица 3, п.п. 6.1.3, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.14, 6.10.1.3, 6.10.2.4, 6.10.2.5, 6.10.2.7, 6.10.2.12 ) | |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент " (ст. ст. 62, 99) СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 5.3 табл. 3 и 4, 5.17, 5.18, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.2, 7.5, 7.6, 8.5, 8.6, 8.8, 8.9, 8.10, 8.12, 8.13, 8.14, 9.1, 9.2, 9.5, 9.6, 10.2, 10.3, 10.4, 10.6, 10.7, 10.10, 10.11, п. 11.) | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент " (ст.98) СП 4.13130.2013 (п. 4.3, табл. 1, п.п.7.1, 8.2) | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент " (ст. ст. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 58, 87, 88 СП 2.13130.2020 «Системы про-тивопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (п.п. 6.1.1, СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрыво-пожарной и пожарной опасности» (п.п. 4.2, 5.1, 5.2, 6, 7.1) | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Техниче-ский регламент " (ст.53, ст.89) СП 1.13130.2020 «Системы про-тивопожарной защиты. Эвакуа-ционные пути и выходы» (п.п.4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.27, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.4.1-4.4.7, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.6, 8.1.8) СП 3.13130.2009 «Системы про-тивопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (Раздел 3, п.п. 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, раздел 6 табл.1, раздел 7 табл.2) | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ (ред. от 19.10.2023) «О пожарной без-опасности» (ст. 22) Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент " (ст. 90) СП 4.13130.2013 (п.п.4.3, 4.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.10, 7.11, 7.12, 8.1,) | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент " (ст.54, ст.55, ст.84, ст. 111) СП 3.13130.2009 (Раздел 3, п.п. 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, раздел 6 табл.1, раздел 7 табл.2) СП 484.1311500.2020 (п.п. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.2.1, 6.2.6, 6.2.7, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.4, 6.5, 6.6, Раздел 7.1, 7,2) СП 485.1311500.2020 (п.п 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 6.7.1.10, | Выполняется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 6.7.1.13, 6.7.1.14, 6.7.1.15, 6.7.17, 6.7.1.18, 6.7.1.19, 6.7.1.21, 6.7.1.23, 6.7.1.25, 6.7.1.26, 6.7.1.28, 6.7.1.29, 6.7.1.30, 6.7.1.31, 6.7.1.33, 6.7.1.34, 6.7.1.36, 6.7.1.38, 6.7.1.39, 6.7.1.42, 6.7.4.1, 6.7.4.2, 6.7.4.4, 6.7.4.5, 6.7.4.7, 6.7.4.10, 6.7.4.11, 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3, 6.8.4, 6.8.5, 6.8.6, 6.8.8, 6.8.9, 6.8.10, 6.9.1, 6.9.2, 6.9.11, 6.9.12, 6.9.13, 6.9.15, 6.9.16, 6.9.17, 6.9.18, 6.9.19, 6.9.20, 6.9.21, 6.9.22, 6.9.25, 6.10.3, 6.10.4, 6.10.5, 6.10.6, 6.10.9, 6.10.12, 6.10.13, 6.10.14, 6.10.15, 6.10.16, 6.10.17, 6.10.18, 6.10.20, 6.10.26, 6.10.27, 6.10.28, 6.10.29, 6.10.30, 6.10.32, 6.10.33, 6.10.34, 7.1.1, 7.2.1, 7.3.1.1, 7.3.1.2, 7.3.1.3, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.1.8, 7.3.1.9, 7.3.1.11, 8.2.1,.8.2.3, 8.2.4) СП 7.13130.2013 (п.п. 4.1, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.13, 6.15, 6.24, 7.2, 8.1, 8.2) СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 5.3 табл. 3 и 4, 5.17, 5.18, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.2, 7.5, 7.6, 8.5, 8.6, 8.8, 8.9, 8.10, 8.12, 8.13, 8.14, 9.1, 9.2, 9.5, 9.6, 10.2, 10.3, 10.4, 10.6, 10.7, 10.10, 10.11, 11.1, 11,2. 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7) СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» (п.п.6.1.10, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.18, 6.1.19. 6.1.20, 6.1.23, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.10, 6.2.14, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 13.1, 14.1.1, ) | |
| 4.8. | Размещение, управление и | СП 484.1311500.2020 (п.п. 7.1.7, | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | 7.1.8 СП 485.1311500.2020 (п.п. 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3, 6.8.4, 6.8.5, 6.8.6, 6.8.8, 6.8.9, 6.8.10, 6.10.16, 7.5 СП 8.13130.2020 (п.п. 11.3, 11.4) | |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Правила противопожарного ре-жима в Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (ред. от 30.03.2023) «Об утверждении Правил противопожарного режи-ма в Российской Федерации (п.п. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 17(1), 19, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 77, 78, 79, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 159, 160, 161, 162, 163, 209, 244, 245, 253, 255, 260, 261, 263, 264, 286, 287, 288, 289, 292, 293, 294, 296, 297, 298, 299, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 362, 363, 364, 366, 367, 372, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 412, 413, приложение 1, приложение 2, приложение 5, приложение 6, приложение 7 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации». Нормы пожарной безопасности. (п.п. 4.1.1, 4.1.21, 4.1.23, 4.1.24, 4.1.25, 4.1.26, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.34, 4.1.35, | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 4.1.36, 4.1.37, 4.1.38, 4.1.39, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.3.1 – 4.3.16, 4.4.1, 4.4.7, 4.4.21, 4.5.1, 4.5.4, 4.6.1, 4.7.1, 4.7.2, 4.7.4, 4.7.5, 4.7.6, 4.7.7, приложение А, приложение Б, приложение В, приложение Г «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», приказ МЧС России от 18.11.2021 г. №806 | |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.