Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Тверской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«17» декабря 2024 г.
Регистрационный № 69-08-2024-021679

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Кимрский медицинский колледж"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КИМРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026901663997 ИНН: 6910005241

Место нахождения объекта защиты:
обл. Тверская, г. Кимры, ул. Луначарского, д. 18/20

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.12.1969
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3191

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	4411
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Здание оборудовано системой пожарной сигнализации (СПС) системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) 3-го типа; Наружное противопожарное водоснабжение обеспечивается от наружного кольцевого городского противопожарного водоема

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Для объекта защиты выполнен расчет пожарного риска. Фактическое (максимальное) значение пожарного риска Qb=0,52X 10 -6 .При этом вероятность эвакуации людей составляет Рэ=0.999 при принятых проектных решениях.

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Здание объекта защиты размещено с соблюдением нормативный противопожарных расстояний для рассматриваемого здания, а также для зданий,сооружений соседних объектов, автостоянок, дорог общего пользования, инженерных коммуникаций

4. **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2020 пп 4.3, 4.4,4.5 ст 69 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности Федерального Закона № 123 (далее ФЗ № 123)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ № 123, ст.68 СП 8.13130.2020 гл.4, п.5.1, 5.2,(таблица2) 5.4., п.8.1.п.8.2, п.8.5, п.8.8, п.8.9, п.8.10	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ №123 ч.4 с.4 ст98 СП 4.13130.2020 Гл.8 пп 8.3,8.6	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 12.131302020 гл.1-4, п.5.1.,п.5.2,п.5.4.1,п.5.4.2, п.6.7.1 СП 4.13130.2020 п.5.1.2,п.5.1.3,п.5.1.4,п.5.6.4	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ № 123 ст53,ст.89 СП 1.13130.2020 Гл 1.2.3, п.4.1,4.1.5,п. 4.2.,п.4.2.7,п.4.2.9,п.4.2.11,п.4.2.18, п.4.2.22,п.4.2.24,п.4.3,п.4.4, п.4.4.3,п.4.4.8, п.4.4.20,п.7.1,п.7.2.1	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Свод правил СП 4.13130.2020	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 Гл.3,п.3.1,п.3.2,п.3.3,п.3.4,п.3.5. Гл.4 п.4.1,п.4.2,п.4.4,п.4.7, п.4.8, Гл 5п.5.1,п.5.3 Гл 6, таблица 1, гл 7, таблица 2, раздел 14 СП 5.13130.2009 Гл. 1, Гл .13, п.13.1, п.13.12, п.13.3.1, п.13.3.4, п.13.3.7, таблица 13.3, 13.5, п.13.3..8, п.13.3.9, п.13.3.12, п.13.3,17, таблица 13.3, таблица А ФЗ № 123 Ст. 83,84	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие	СП 6.13130.2021 Гл 5,6 СП 5.13130.2009 Гл 13,15,14,15,16,17	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 19.09.2020 № 1479 " Об утверждении правил противопожарного режима в РФ": Раздел I, п.1., п.2, п.3, п.4,п.5,п.6, п.8, п.9, п.10, п.11, п.12, п.13,п.14, п.15, п.16, п.17, п.21, п.22, п.23,п.24, п.25,п.26, п.27, п.28, п.30, п.32, п.34, п.35, п.35, п.37, п.43, п.48, п.50, п.54, п.6 (приложение 1) Раздел II п.65, п.67 Раздел V п.91, п.92 Раздел XVIII п.392,п.393 Раздел XIX п.397, п. 400 (приложение 1) п.403, п.404, п.406, п.407, п.409	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.