

«13» марта 2025 г.

Регистрационный № 69-08-2025-003726



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Расширение холодильных мощностей**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРАЛЛ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1106906000101

ИНН: 6906011193

Место нахождения объекта защиты:

**171940, обл Тверская, р-н Бежецкий, д Алексеевское, Дом 5**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**27.03.2024**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	20
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1297
1.6.	Объем здания, куб. м	13571

1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Машинное отделение оборудовано системой пожарной сигнализации (СПС). Здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) 2-го типа; объект оборудован внутренним противопожарным водопроводом. Наружное водоснабжение участка расширения холодильных мощностей главного производственного корпуса, предусматривается от существующих сетей наружного водопровода. Расход воды для наружного пожаротушения составляет 15 л/с.
2.	<p align="center"><b>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет пожарного риска не производился</p>	
3.	<p align="center"><b>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Здание размещено на территории с соблюдением нормативных противопожарных расстояний для рассматриваемой производственной площадки, а также до зданий, сооружений соседних предприятий, автостоянок, дорог общего пользования, инженерных коммуникаций.</p>	

4.	<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 Таблица 3, рад. 6 СП 4.13130.2013 и. 6.11.2	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Ст. 68 № 123-ФЗ СП 8.13130.2009 п.5.4, табл. 3. П. 6.3	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	П.11, ст. 98 № 123-ФЗ СП 4.13130.2013 П.8.1, п.8.6, п.8.9.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Гл.9 № 123-ФЗ СП 2.13130.2012, разд.1,2,3,4,5 (подраздел 5.3; 5.4), 6 (подраздел 6.1, 6.6) СП 4.13130.2013 разд.1, 3, 4, 6 (п.6.2)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Ст.53, ст.89 № 123-ФЗ СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» разд. 1,4, 9.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Свод правил СП 4.13130.2013 Разд. 7	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и	СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности п.7.2, и.8.5 Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	Выполняется

	<p>наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>Требования пожарной безопасности»: Раздел 3, 4, 5, табл.1, табл.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.13.1; п.13.2; п.13.3; п. 13.4 (табл 13.3); и. 13.13; п. 13.14; п. 13.15; п.14.1, п.14.2, п.14.3, п.14.4, п.15.1, п.15.2, п.15.3, п.15.4, п.15.5, п.15.8, и.15.9, п.15.10, п.16.1, и.16.2, и.17.1, п.17.2, п.17.3, п.17.4, прил.А, общие положения, п.9 табл.А1, прил.М табл М1, прил.Н табл Н1, прил.О, прил.П табл П. 1. СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» Разд.1; разд.2; разд.3. п.4.1.1 табл. 2; 4.1.3, 4.1.7; 4.1.8; 4.1.10; 4.1.12; 4.1.13; 4.1.16; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.7; 4.2.9; 4.2.10; 4.2.12; 4.2.13.</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п.4.1; п.4.2; п.4.3; п.4.4; п.4.5; п.4.6; п.4.7; п.4.9; п.4.10; п.4.12; п.4.13; п.14.14</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 19.09.2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»:</p>	Выполняется

защиты и противопожарный режим	п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 10, п. 11, п. 12, п. 13, п. 14, п. 15, п. 16, п. 17, п. 19, п. 22, п. 23, п. 24, п. 25, п. 26, п. 27, п. 28, п. 29, п. 30, п. 32, п. 34, п. 35, п. 36, п. 37, п. 41, п. 48, п. 49, п. 54, п. 55, п. 56, п. 60, п. 63, п. 65, п. 67, п. 72, п. 73, п. 74, п. 121, п. 122, п. 123, п. 126, п. 127, п. 130, п. 185, п. 186, п. 290, п. 293, п. 308, п. 310, п. 311, п. 318, п. 320, п. 323, п. 325, п. 328, п. 331, п. 334, п. 340, п. 341, п. 342, п. 348, п. 354, п. 355, п. 356, п. 358, п. 360, п. 362, п. 364, п. 365, п. 366, п. 367, п. 369, п. 370, п. 372, п. 392, п. 393, п. 394, п. 395, п. 396, п. 397, п. 398, п. 399, п. 401, п. 402, п. 403, п. 404, п. 406, п. 407, п. 409, п. 412, 413, прил. 1,2 ,5, 6, 7.
-----------------------------------	--