

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Тверской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«31» марта 2025 г.

Регистрационный № 69-08-2025-004617



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа-интернат № 2"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 2" П.
ЛЫКОШИНО БОЛОГОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1036904001408

ИНН: 6907005442

Место нахождения объекта защиты:

171066, обл Тверская, р-н Бологовский, п Лыкошино, ул Пушкина, Здание 50

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1962

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций						
1.4.	Высота здания, м	11						
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3556						
1.6.	Объем здания, куб. м	10895						
1.7.	Количество этажей	3						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Естественная приточно-вытяжная вентиляция, СПС адресно аналоговая, СОУЭ III тип, система внутреннего противопожарного водопровода: имеется БПК, АУПТ отсутствует, естественный водоем (река) на расстоянии 100 метров.						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка пожарного риска не проводилась</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара 42 000 000 (Сорок два миллиона) рублей 00 копеек.</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении/не выполняется						

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее ФЗ-123): п. 1 ст. 69, ст. 80, Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее - ППР): пункт 65, пункт 71, пункт 73 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным конструктивным решениям" п. 4.3, таблица 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ - 123 статья 62 ППР пункт 48, пункт 49, пункт 75 СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" п.п. 4.1, 4.2, 5.2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ - 123 статья 76 ч. 1, статья 80 ч. 1, статья 90. ППР пункт 71, пункт 72 СП 4.13130.2013 п.п. 7.1, 8.1	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ-123 статья 5, статья 10 ч. 2, статья 13, статья 28, статья 29, статья 30, статья 31, статья 32, статья 34, статья 35, статья 36, статья 37, статья 38, статья 39, статья 40, статья 51, статья 52, статья 53, статья 56, статья 57, статья 58, статья 59, статья 80, статья 85 ч. 1 и ч. 11, статья 87, статья 88, статья 134, статья 137.	Выполняется

		Таблицы 21-24, 27-29; ППР пункт 13, пункт 23 СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п. 6.7.1, таблица 6.9 СП 4.13130.2013 п.п.5.1.1-5.1.4, 5.6.4	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ-123 статья 7 ч. 3, статья 8, статья 9, статья 11, статья 12, статья 13, статья 20, статья 21, статья 26, статья 38, статья 39, статья 40, статья 51, статья 52, статья 53, статья 54, статья 55, статья 56, статья 79, статья 80 ч. 1, статья 81, статья 82, статья 83, статья 84, статья 85, статья 89, статья 91, статья 134, статья 135. Таблицы 28, 29, 30 ППР пункт 2, пункт 5, пункт 14, пункт 16, пункт 17, пункт 23, пункт 24, пункт 26, пункт 27, пункт 28, пункт 30, пункт 31, пункт 36, пункт 37, пункт 56, пункт 84 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п.п. 4.1.2, 4.2.3 - 4.2.10, 4.2.13- 4.2.22, 4.2.25, 4.3.1 - 4.3.8, 4.3.11 - 4.3.12, 4.4.1 - 4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.15, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.5, таблица 6	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ-123 статья 7 ч. 2, статья 55, статья 62, статья 80 ч. 1, статья 90. ППР Пункт 26, Пункт 48, пункт 71,73 СП 4.13130.2013 п.п. 7.1, 7.3-7.4, 7.7	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления	ФЗ-123 статья 5, статья 51, статья 52, статья 53, статья 54, статья 55, статья 56, статья 59, статья 62, статья 81, статья 82, статья 83, статья 84, статья 85, статья 86, статья 91, статья 103, статья 104, статья 112 Постановление	Выполняется

эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)

Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. № 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" ППР пункт 10, пункт 14, пункт 17(1), пункт 23, пункт 36, пункт 37, пункт 48, пункт 49, пункт 50, пункт 54, пункт 55, пункт 56, пункт 71 СП 3.13130.3009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" п.п. 3.3-3.5, 4.1-4.2, 4.4, 4.6-4.8, 5.1, 5.3, 5.4-5.5, 6, таблица 1, 7. таблица 2 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением № 1)" п.п. 12.2.1-12.2.2, 13.1.1-13.4.1, 13.13.1-17.4, приложение А СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" п.п. 7.2-7.3, 8.5 СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" п.п. 4.1, 5.2 СП 10.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования" Табл. 1, п.п. 6.1.10, 6.2.1-6.2.7, 6.2.14-6.2.17,

		7.1-7.8, таблица 7.1, 7.15-7.16	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ-123 статья 5, статья 46, статья 51, статья 52, статья 53, статья 54, статья 55, статья 56, статья 81, статья 82, статья 83, статья 84, статья 85, статья 86, статья 91, статья 103, статья 104, статья 112 ППР пункт 42, пункт 54, пункт 55, пункт 56 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением № 1)" п. п. 14.1-14.2	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ-123 статья 1 ч.1 и 2, статья 3, статья 4, статья 5, статья 6 ч.1 п. 1, ч.5, ч. 6, ч. 7, статья 6.1, статья 8, статья 9, статья 11, статья 12, статья 13, статья 17, статья 18, статья 19, статья 20, статья 21, статья 26, статья 27, статья 28, статья 29, статья 30, статья 31, статья 32, статья 48, статья 49, статья 50, статья 51, статья 52, статья 60, статья 64, статья 78, статья 79, статья 80, статья 81, статья 144, статья 145. ППР пункт 2- пункт 5, пункт 9-пункт 18, пункт 26, пункт 27, пункт 28, пункт 30, пункт 31, пункт 32, пункт 35, пункт 36, пункт 37, пункт 41, пункт 60, пункт 65, пункт 66., пункт 71, пункт 73, пункт 77, пункт 286, пункт 287, пункт 288, пункт 293, пункт 318, пункт 354, пункт 356, пункт 357, пункт 358, пункт 360, пункт 362, пункт 363, пункт 372, пункт 392 - пункт 409, пункт 413. Приложение № 1,4.5 Приказ от 18 ноября 2021 г. № 806 "Об определении порядка, видов,	Выполняется

		<p>сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности"</p>	
--	--	---	--