

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Тверской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«30» сентября 2025 г.

Регистрационный № 69-08-2025-015653



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Складской комплекс, расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 84
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНАЙТЕД
БОТТЛИНГ ГРУПП"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1066950076005

ИНН: 6952000100

Место нахождения объекта защиты:

обл. Тверская, г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 84, стр. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

15.09.2025

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	12253

1.6.	Объем здания, куб. м	181945
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Здания оборудовано системами автоматического пожаротушения, совмещенной с внутренним противопожарным водопроводом, приточно-вытяжной противодымной вентиляции, пожарной сигнализации (СПС) системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) 1, 2-го типов. Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов, установленных на наружной кольцевой водопроводной сети.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Максимальная расчетная величина пожарного риска для работников в помещении склада и вспомогательных помещениях и составляет $R_m=8,79 \cdot 10^{-7}$.</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Здание складского комплекса размещено на территории с соблюдением нормативных противопожарных расстояний между зданиями на рассматриваемой производственной площадке, а также до зданий, сооружений соседних предприятий, автостоянок, дорог общего пользования, инженерных коммуникаций, в т.ч. с устройством переходов между зданиями.</p>	

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Ст. 69, 100 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности Федерального закона №123 (далее – 123-ФЗ); СП 4.13130.2013 пп.4.1-4.3, пп.6.1.1, 6.1.2, табл. 3.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	123-ФЗ ст.62, ст.68, ст. 99. СП 8.13130.2020 гл.4, п.5.3, табл. 3, п.5.4, пп. 5.16-5.18, гл.7, гл.8, гл.9, гл.10, гл.11	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	123-ФЗ ст. 98. СП 4.13130.2013 пп.8.2.1 – 8.2.3, 8.2.6, 8.2.7,8.2.8	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	123-ФЗ гл. 9,10,11,ст.57,58,59,87,88 СП 2.13130.2020 гл.4, п.5.1.1-5.1.3, п.5.2.1-5.2.5, п.5.2.7, п.5.2.9, п.5.3.1-5.3.6, п.5.4.1-5.4.5, п.5.4.7-5.4.10, п.5.4.13, п.5.4.14, п.5.4.16-5.4.19, гл.6.2, табл. 6.3 СП 4.13130.2013 п.6.1.40, п.6.1.42, п.6.1.43, гл. 6.3.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	123-ФЗ ст.53, ст.89 СП 1.13130.2020 гл.1-3, 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.13-4.2.22,4.2.24, 4.2.25, 4.2.27, 4.3, 4.4. п. 7.1.11, п.8.1, п.8.3. Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара обосновано расчётом пожарного риска.	Не выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности	123-ФЗ ст.90 Свод правил СП	Выполняется

	пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	4.13130.2013 гл.7	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	123-ФЗ ст.85 СП 7.13130.2013 Гл.7 123-ФЗ ст.83 СП 486.1311500.2020 Табл.1, п.1; табл.3п.5.2. СП 485.1311500.2020 Гл.5, 6.1,6.2,6.7,6.8,6.9,6.10 СП 484.1311500.2020 Гл.5, 6, прил. А 123-ФЗ ст.84 СП 3.13130.2009 пп.3.1-3.5, п.4.1, п.4.2, п.4.4, п.4.8, п.5.1, п.5.3, п.6, п.7. 123-ФЗ ст. 86 СП 10.13130.2020 П.6.1.1-6.1.11, 6.1.20-6.1.25, 6.2, 7, табл. 7.2	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	123-ФЗ ст.81 СП 6.13130.2021 гл.5, 6, приложение А. СП 484.1311500.2020. Гл.7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.7.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 19.09.2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»: п.1, п.2, п.3, п.4, п.5, п.6, п.9, п.10, п.11, п.12, п.13, п.14, п.15, п.16, п.17, п.19, п.21, п.22, п.23, п.24, п.25, п.26, п.27, п.28, п.29, п.30, п.31, п.32, п.33, п.34, п.35, п.36, п.37, п.40, п.41, п.42, п.43, п.45, п.48, п.49, п.50, п.51, п.52, п.54, п.55, п.56, п.60, п.121, п.122, п.123, п.124, п.125, п.126, п.127, п.129, п.130, п.132, п. 358, п.359, п.362, п.363, п. 364, п. 366, п. 367, п.372, п.392, п.393, п.394, п.395, п.396,	Выполняется

	п.397, п.398, п.399, п.402, п.403, п.404, п.406, п.407, п.408, п.409, п.413, прил.1, 2.	
--	---	--