

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Тверской области  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«24» октября 2025 г.

Регистрационный № 69-08-2025-017309



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание механического и сборочного цеха №1 Акционерного общества «Бежецкий завод «Автоспецоборудование»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Акционерное общество "Бежецкий завод "Автоспецоборудование"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026901539720

ИНН: 6906000113

Место нахождения объекта защиты:

171981, обл Тверская, р-н Бежецкий, г Бежецк, ул Краснослободская, Дом 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1942

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	22
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2301
1.6.	Объем здания, куб. м	39793

1.7.	Количество этажей	4							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ГН умеренная пожаро-опасность							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ПДВ - отсутствует, АПС (безадресная), СОУЭ (1 типа), звуковое оповещение, ВПВ (пожарных кранов - 4, водяной), НПВ (подземный гидрант)							
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчет пожарного риска не проводился согласно ч.3 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г.№ 12-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  Системы противопожарной защиты, обеспечивающие пожарную безопасность и минимизацию вероятности возникновения угрозы жизни и здоровью людей в здании:  ПДВ - отсутствует, АПС (безадресная), СОУЗ (1 типа), звуковое оповещение, ВПВ (пожарных кранов-4 шт, водяной), НПВ (подземный гидрант)</p>								
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Размер возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, по собственной оценке, составляет: 50000-00 руб. (Пятьдесят тысяч рублей 00 коп)</p>								
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется							

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (глава 16), СП 4.13130-2013 (п.6.1.2, п. 6.1.3)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ-123 (чч 1,2 ст. 99), СП 8.13130.2009 (пп. 4.1-4.4; 5.3- 5.5; 5.10-5.11; 6.3; 8.4; 8.8; 8.9)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ-123 (п.1 ч.1 ст.90, чч. 1,3 ст. 98), СП 4.13130.2013 (п. 8.2)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	123-ФЗ (чч. 1-7, 9- 11 ст. 87, чч. 1-3, 5-9, 12-16, 19 ст. 88, чч. 1-2, 4-6 ст. 137), СП 4.13130.2013 (пп. 4.20, 6.1.39- 6.1.40, 6.1.42., 6.2.4.,6.2.14., 6.3.2, 6.3.7.), СП 6.13130.2009 (пп. 4.1,4.3,4.13, 4.14), СП 7.13130.2013 (пп. 6.1-6.2, 6.6- 6.11,6.13-6.16, 6.22, 8.1-8.6,8.13)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	123-ФЗ (ст. 53, чч. 1,3 - 14 ст. 89, чч. 1-3, 5-6, ст. 134), СП 1.13130.2009 (пп. 4.2.2- 4.2.8, 4.2.11,4.2.13-4.2.22., 4.3.1, 4.3.3, 4.4.1-4.4.3, 4.4.6, 4.4.9, 8.1.3, 8.2.1-8.2.2,8.2.6-8.2.7,8.3.1-8.3.2), СП 6.13130.2009 (пп. 4.5, 4.6, 4.15)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	123-ФЗ (чч. 1-2 ст. 90), СП 4.13130.2013 (пп. 7.1-7.2, 7.4-7.6,7.10, 7.14), СП 6.13130.2009 (пп. 4.5, 4.6, 4.15)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	123-ФЗ (чч. 1,4-6,7, 9- 10 ст. 83, чч. 1-11 ст. 84, ст. 86, чч. 1,2 ст. 99), СП 3.13130.2009 (пп. 3.1-3.5, 4.1-4.2, 4.4, 4.8, 5.3, 6-7), СП 5.13130.2009 (пп. 13.1.1, 13.1.9-13.1.12, 13.2.1-13.2.3, 13.3.1-13.3.4, 13.3.6-13.3.9, 13.3.12, 13.3.17- 13.3.18, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1- 13.14.13, 13.15.1-13.15.21, 15.1- 15.2, 15.3, 15.9- 15.10, 16.1- 16.3, 17.1- 17.4), СП 8.13130.2009 (пп. 4.1-4.4, 5.3-	Выполняется

		5.4,5.10-5.11,8.1-8.2,8.10), СП 10.13130.2009 (пп. 4.1,4.3. 4.5, 5.3, 6.1.10, 6.1.19, 6.2.1-6.2.5, 6.2.13-6.2.15)	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	123-ФЗ (чч. 4-5 ст. 83), СП 5.13130.2009 (пп. 14.1-14.4)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	123-ФЗ Правила противопожарного режима в РФ (пп. 1-4, 6, 11 - 15, 17, 17,1,23-26, 28, 36, 43, 48- 50, 54-60, 71-73, 77, 79, 129, 132 раздел XIX)	Выполняется