


Зарегистрирована
Главное управление МЧС России по
Томской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«11» марта 2022 г.

Регистрационный № 70-08-2022-001652



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025401011680

ИНН: 5402113155

Место нахождения объекта защиты:

-

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.03.1975

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	108

	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	196	
1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС «Сигнал-20П», СОУЭ, РСПИ "Стрелец- Мониторинг".	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилось			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменением) - ч.1ст.69 "; СП 4.13130.2013	Выполняется

		"Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", гл. 4, раз.5.6. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020№ 1479 "ПРАВИЛА противопожарного режима в Российской Федерации - п. 65.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020№ 1479 "ПРАВИЛА противопожарного режима в Российской Федерации" - п. 48.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменением) - п.6 ст. 63, ч.1 п.1 ст. 90, ч. 7 ст. 98; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020№ 1479 "ПРАВИЛА противопожарного режима в Российской Федерации" - п. 72; СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (Изменение №1) — ч. а) в) п. 8.1, п.п. 8.6, 8.7, 8.8, 8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменением) - п. 2 ст. 28, п. 1 ст. 80. СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" - гл.4, гл. 5 раздел 5,2, 5.3, 5.4,	Выполняется

		п.,6.7.15, табл. 6.13, 6.14.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменением) - п.2 п. 5 ст. 52, ст. 53, ст. 89, табл. 28. СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" - гл. 4, разд. 7.1, разд. 7.12.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменением) - ст. 90. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"(Изменение №1) - гл. 7.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменением) — ч. 3 ст. 52, ст. 54, ст. 62, ч.2 ст. 82, ч. 1,4,5 ст. 83, т. 86, ч.1 ст. 91, ст. 103. СП 3.13130-2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" - гл. 4, разд.5.4.2, разд. 5.4.3, разд. 5.5.4, разд. 6.3, разд. 6.11, гл. 7 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", (разд. 13, Приложение А). СП 10.13130.2020 "Системы	Выполняется

		<p>противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности" - разд.1, разд. 5, п.п. 6.1.10, 6.1.19, 6.1.20, 6.1.28 разд.6.1, п.п. 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.5 разд.6.2, разд. 7. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "ПРАВИЛА противопожарного режима в Российской Федерации" - п. п. 48, 50, 54. СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности " (Изменение № 1 от 27.02.2020 № 119, Изменение № 2 от 13.03.2020 № 152) , П.П. 4.1.4.3., п.5.1, раз. 6, раз. 8.</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменением) - п.3ст.53, п.1ст.54, ст.55, ст.56 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", (разд. 13, Приложение А). СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности ", п.п. 6.1, 6.9.</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменением) - ст. 5, ст. 51, ст. 53, ст. 60, ст. 63, ст. 81, п.1ст. 123.. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "ПРАВИЛА</p>	Выполняется

	<p>противопожарного режима в Российской Федерации" - п. 2, п. 3 п. 4, п. 5, п. 9, п. 10, п. 11, п.12, п. 13, п.14, п. 15, п. 16, п. 17, п. 21, п. 23, п. 23,п.24, п. 26, п. 27, п. 29, п. 30, п. 31, п. 32, п. 35, п. 36, п. 37, п.42, п. 43, п. 48, п. 49, п. 50, п. 54, п. п. 60, п. 65, п. 72, п. 7, гл. XIX, приложение №№1,2. Приказ от 12.12.2007г. N 645 Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (с изменениями)- гл.гл. 1,2,3,4, приложение №№ 1,2</p>	
--	--	--