

Зарегистрирована
Главное управление МЧС России по
Томской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«14» апреля 2023 г.

Регистрационный № 70-08-2023-005871



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

АГЗС №70076

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗОЙЛ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1145476022064

ИНН: 5406773716

Место нахождения объекта защиты:

634029, обл Томская, г Томск, ул Сибирская, Дом 9

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2005

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	102
1.6.	Объем здания, куб. м	364

1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ 2-го типа, Противопожарный резервуар
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты Расчетная величина индивидуального пожарного риска для персонала АЗС № 70076, расположенной по адресу: г. Томск, ул. Сибирская, 9 составляет $1,47 \cdot 10^{-8}$, что не превышает предельно установленное значение п.1 ст. 93 ФЗ-123 от 22.07.2008г. $1,0 \cdot 10^{-6}$ 1/год. Расчетная величина индивидуального пожарного риска для лиц не из числа персонала АЗС № 70076 составляет $1,243 \cdot 10^{-9}$, что не превышает предельно установленное значение п.1 ст. 93 ФЗ-123 от 22.07.2008г. $1,0 \cdot 10^{-6}$ 1/год. Расчетная величина индивидуального пожарного риска для лиц, находящихся в селитебной зоне вблизи АЗС № 70076 составляет $7,303 \cdot 10^{-9}$, что превышает предельно установленное значение п.4.1 ФЗ-123 от 22.07.2008г. $1,0 \cdot 10^{-8}$ 1/год. Расчетная величина социального пожарного риска вблизи АЗС № 70076 равна $1,1685 \cdot 10^{-8}$, что не превышает предельное значение п.5 ст. 93 ФЗ-123 $1,0 \cdot 10^{-5}$ 1/год. На основании изложенного, расчетная величина индивидуального пожарного риска на объекте защиты соответствует требованиям, установленным ст. 93 Федерального Закона 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Исходя из собственной оценки, возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара составит 10 000000 (десять миллионов рублей) рублей 00 копеек.</p>	
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: СП 156.13130.2014, п.7.1 табл.1, п.7, п.3. СП 156.13130.2014, п.7.2 табл.2 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: СП 156.13130.2014, п.7.2 табл.2	Не выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 69, ст. 71. СП 8.13130.2020: п.4.1, п.5.3, таб. 3. СП 156.13130.2014: п.6.37, п.8.49, п.8.50, п.8.52.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 90, ст. 98. СП 4.13130.2013: п.8.6, п. 8.7, п.8.8, п.8.9, п.8.16 СП 156.13130.2014: п.8.8.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.57, ст.58, ст. 87, ст.88, ст.100. СП 2.13130.2020: п.5.2.2, п.5.2.3, п.5.2.4, п.5.4.3, п. 5.4.5, п.п. 5.4.7-5.4.11, п.6.1.1 СП 156.13130.2014: п.6.9, п.6.19, п.6.21, п.6.22, п.6.29, п.8.15, п. 8.16, п.8.18, п.8.20, п.8.24, п. 8. 30, п.8.32, п.8.33, п.8.53, п.8.36, п.8.38, п.8.43, п.8.47	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

	пожара, эвакуационные пути и выходы	безопасности»: ст. 53, ст. 89 СП 1.13130.2020: п.4.1.5, п.4.2.1, п.4.2.3, п.4.2.5, п.4.2.7, п.4.2.14, п.4.2.16, п.4.2.18, п.4.2.19, п.4.2.22, п.4.3.2.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	351-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации": ст.76. СП 4.13130.2013: п.7.1, п.7.3.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.52, ст.54, ст.83, ст.84, ст.91.ст.103, ст.105. СП 3.13130.2009: п.5.2, п.5.3, п.5.4, п.5.5, таб.1, таб.2. СП 484.1311500.2020: п.5.4, п.5.5, п.5.8, п.5.9, п.5.12, п.5.13, п.5.15, п.5.16, п.5.17, п.5.18, п.5.20, п.5.21, п.6.1.1, п.6.1.5, п.6.2.11, п.6.2.12, п.6.2.13, п.6.3.3, п.6.3.4, п.6.4.1, п.6.5.1, п.6.5.4, п.6.6.1, п.6.6.3, п.6.6.7, п.6.6.9, п.6.6.11, п.6.6.16, табл. 2, п.6.6.27, п.6.6.32, п.6.6.36. СП 486.1311500.2020: п.4.1, п.4.4, п.4.11. СП 156.13130.2014: п.6.39, п.6.40, п.8.40, п.8.54.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 3.13130.2009: п.3.3, п.3.4, п.3.5, п.4.1, п.4.8. СП 484.1311500.2020: п.п.7.1.2 - 7.1.13, п.7.2.2. СП 156.13130.2014: п.8.23.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта	№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ст.6, ст. 60, ст.63, ст.64, ст.78, ст.81, ст.92,	Выполняется

защиты и противопожарный режим	ст.93, ст.93.1, ст.144.	
-----------------------------------	-------------------------	--