

Зарегистрирована
Главное управление МЧС России по
Томской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«23» июня 2023 г.

Регистрационный № 70-08-2023-010153



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:
Общежитие № 5 Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Томский
политехнический университет"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования "Национальный исследовательский Томский политехнический
университет"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027000890168

ИНН: 7018007264

Место нахождения объекта защиты:

634034, обл Томская, г Томск, ул Пирогова, Дом 18

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1962

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	17

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1241
1.6.	Объем здания, куб. м	20977
1.7.	Количество этажей	6
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>1. Система АПС и СОУЭ третьего типа, в составе: пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М - 1 шт., контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ - 7 шт., прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "С2000-4" - 6 шт., резервированный источник питания "РИП-12 RS" - 7 шт., блок контроля и индикации С2000-БКИ SMD - 3 шт., извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А - 250 шт., модуль акустический АС 2-1 - 32 шт., модуль акустический АС - 2-2 - 37 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А - 14 шт., извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый С2000-ИП - 108 шт., извещатель пожарный дымовой автономный "ИП-212-50М" - 168 шт., прибор управления системой речевого оповещения Рокот-2 - 6 шт., оповещатель световой "Молния-12" "Выход" - 23 шт., блок сигнально-пусковой</p>

		"С2000-СП1" - 1 шт., объектовая станция РСПИ "Стрелец-Мониторинг" - 1 шт.; 2. Наружное противопожарное водоснабжение (ПГ) - 2 шт.; 3. Внутренний противопожарный водопровод - пожарный кран - 10 шт.	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Ущерб имуществу третьих лиц от пожара составит 10 тыс. руб.			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 65 ППР-1479; ст. 69, ч. 1 ст. 90 ФЗ-123; ст. 8, п. 2, п. 3 ФЗ -384.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п. 48, п. 71 ППР-1479; ст. 62, 68 ФЗ-123; п. 5.1; табл. 1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5 СП 8.13130.2009.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 71, 72 ППР-1479; ч. 1 ст. 90 ФЗ -123; п.п. 3.13 СНиП II-Л.2-62.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и	п. 13, п.п. е), п.п. н), п.п. о)	Выполняется

	объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ППР-1479; п.п. 2.1, 2.2, 2.6, 3.2, 3.9, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9 СНИП II-A5-62; п.п. 1.4, 1.5, 3.1, 3.5, 3.9, 3.10 СНИП II-Л.2-62.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ППР-1479: п.14, п. 23, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37; п.п. 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9 СНИП II-A.5-62; п.п. 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 СНИП II-Л.2-62.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 ФЗ-123; п.п. 7.1, 7.2, 7.5 СП 4.13130.2013; п. 1.15 СНИП II-Л.2-62.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п. 48, п. 50, п. 54, п. 56 ППР-1479; ч. 7 ст. 83, ст. 84, ст. 85, ст. 86, ст. 91 ФЗ-123; п. 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, табл. 1, табл. 2, п. 4 СП 3.13130.2009; п. 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, табл. 13.3, 13.13.1, 13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4-13.14.13, 13.15.2-13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, прил. А СП 5.13130.2009; п.4.1.1, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.11, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10 СП10.13130.2009.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п. 50, 54, 55, 56 ППР-1479; п. 13.1.1, 13.3.1, 13.4.1, табл. 13.3, 13.13.1, 13.13.2, 13.14.3, 13.14.5, 13.14.8, 13.14.9, 13.15.2-13.15.4, 13.15.7, 13.15.15 СП 5.13130.2009.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия	п. 2-13, 15-17, 21, 30, 32, 35, 42-43, 48, 50, 51, 54, 60, 71 ППР-1479.	Выполняется

по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим		
---	--	--