

Зарегистрирована
Главное управление МЧС России по
Томской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«24» ноября 2023 г.

Регистрационный № 70-08-2023-020926



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТОМСКАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ
КОЛОНИЯ № 2 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ
НАКАЗАНИЙ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**Федеральное казенное учреждение "Томская воспитательная колония № 2
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Томской области"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027000881478

ИНН: 7017000957

Место нахождения объекта защиты:

634027, обл Томская, г Томск, проезд Кольцевой, Дом 20 к. 10

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.03.1983

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в

		закрытых помещениях	
1.4.	Высота здания, м	10	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	821	
1.6.	Объем здания, куб. м	3598	
1.7.	Количество этажей	3	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС (ППКОП Сигнал-20), СОУЭ - 3-го типа (Саната-М), внутренние пожарные краны - 1шт., пожарный кольцевой гидрант-100 мм – 1 шт., пожарный водоем 60 м3-1 шт.	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Расчет пожарного риска не проводился			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
умма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	п. 2 ст. 68 № 123-ФЗ; п. 1 ст. 69	Выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями	№ 123-ФЗ; п. 1 ст. 76 № 123-ФЗ; пп. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14 СНиП 21-01-97. Приложение 1 СНиП 2.07.01-89.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	пп. 1, 2, 3 ст. 62 № 123-ФЗ; 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17 СНиП 2.04.01-85.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	пп. 1, 2 ст. 62 № 123-ФЗ; п. 2 ст. 68 № 123-ФЗ; п. 1 ст. 69 № 123-ФЗ; п. 1 ст. 76 № 123-ФЗ; пп. 8.1, 8.2 СНиП 21-01-97, Приложение 1 СНиП 2.07.01-89.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	пп. 1, 2 ст. 58, пп. 1 – 3, 5 – 7, 11 ст. 87, пп. 1 – 3, 13, 19 ст. 88 № 123-ФЗ; пп. 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 таблица 1, 2 СНиП 21-01-97; пп. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.22, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29 СНиП 21-01-97.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	пп. 1, 2, 3 ст. 53 № 123-ФЗ; пп. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 ст. 89 № 123-ФЗ; пп. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.22, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.38 СНиП 21-01-97.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	пп. 1, 2 ст. 62 № 123-ФЗ; п. 2 ст. 68 № 123-ФЗ; п. 1 ст. 69 № 123-ФЗ; п. 1 ст. 76 № 123-ФЗ; пп. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14 СНиП 21-01-97.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	АПС - пп. 1, 2 ст. 54 № 123-ФЗ; 1 – 4, 7 – 11 ст. 84 № 123-ФЗ; пп. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 НПБ	Выполняется

	сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	110-99, пп. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 НПБ 104-95; п.п. 12.1, 12.4, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15*, 12.16, 12.19, 12.20, 12.28, 12.34*, 12.35*, 12.41, 12.42, 12.43, 12.57, 12.58, 12.59, 12.60*, 12.61, 12.62, 12.63, 12.64, 12.65, 12.66, 12.67. НПБ 88-2001 СОУЭ – пп. 1, 2 ст. 54 № 123-ФЗ; 1 – 4, 7 – 11 ст. 84 № 123-ФЗ; пп. 3.3, 3.9, 3.10, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.22, 3.23, 3.24, 3.26 НПБ 104-03; ВПВ – пп. 1 – 3 ст. 86 № 123-ФЗ; пп. 4.1.1, 4.1.4, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.16 СП 10.13130.2009.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	пп. 1, 2 ст. 54 № 123-ФЗ; 1 – 4, 7 – 11 ст. 84 № 123-ФЗ; пп 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 НПБ 88-2001.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	пп. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 33, 35, 36, 37.1, 38, 39, 40, 40.1, 42, 43, 48, 49, 50, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 71, 74, 75, 77, 89, 90, 91, 92, 95, 460, 461, 462, 463, 465, 466, 468, 471, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 486 ППР в РФ (постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479).	Выполняется