


Зарегистрирована  
Главное управление МЧС России по  
Томской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«30» ноября 2023 г.

Регистрационный № 70-08-2023-021989



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:  
Административное здание, карантинное отделение ФКУ ИК-4 УФСИН России по  
Томской области

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:  
Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония № 4 Управления  
Федеральной службы исполнения наказаний по Томской области"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027000892995

ИНН: 7017004775

Место нахождения объекта защиты:

634050, обл Томская, г Томск, ул Нахимова, Дом 3/1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.10.1985

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

| №<br>п/п | Наименование раздела                                       |                                                                                                                                 |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | <b>Характеристика объекта защиты</b>                       |                                                                                                                                 |
|          | Наименование параметра                                     | Значение параметра                                                                                                              |
| 1.1.     | Степень огнестойкости                                      | III                                                                                                                             |
| 1.2.     | Класс конструктивной пожарной опасности                    | C1                                                                                                                              |
| 1.3.     | Класс функциональной пожарной опасности                    | Ф1.2 Гостиницы, общежития,<br>спальные корпуса санаториев и<br>домов отдыха общего типа,<br>кемпингов, moteлей и<br>пансионатов |
| 1.4.     | Высота здания, м                                           | 7                                                                                                                               |
| 1.5.     | Площадь этажа в пределах пожарного отсека<br>здания, кв. м | 320                                                                                                                             |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.6.                                                                             | Объем здания, куб. м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3010                                                                                                                                                                                         |                                                  |
| 1.7.                                                                             | Количество этажей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                            |                                                  |
| 1.8.                                                                             | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)                                                                                                                                                                                                                  | Не имеет                                                                                                                                                                                     |                                                  |
| 1.9.                                                                             | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)                                                                                                                                                                                                      | АПС (ППКОП Гранит), СОУЭ 2-го типа, пожарный кольцевой гидрант - 100 мм (расстояние 200 м) - 1 шт., пожарный водоем 20 м3) (расстояние 100 м)- 1 шт.                                         |                                                  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| 2.                                                                               | <b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br>(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| Расчет пожарного риска не проводился                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| 3.                                                                               | <b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br>(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| 4.                                                                               | <b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
|                                                                                  | Наименование противопожарного мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1.                                                                             | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | п. 2 ст. 68 № 123-ФЗ; п. 1 ст. 69 № 123-ФЗ; п. 1 ст. 76 № 123-ФЗ; пп. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14 СНиП 21-01-97. Приложение 1                  | Выполняется                                      |

|      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|      |                                                                                                                                                      | СНиП 2.07.01-89.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение                                                                                                               | пп. 1, 2, 3 ст. 62 № 123-ФЗ; 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17 СНиП 2.04.01-85.                                                                                                                                                                                     | Не выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники                                                                                                              | пп. 1, 2 ст. 62 № 123-ФЗ; п. 2 ст. 68 № 123-ФЗ; п. 1 ст. 69 № 123-ФЗ; п. 1 ст. 76 № 123-ФЗ; пп. 8.1, 8.2 СНиП 21-01-97, Приложение 1 СНиП 2.07.01-89.                                                                                                                                                                         | Выполняется    |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности                                      | пп. 1, 2 ст. 58, пп. 1 – 3, 5 – 7, 11 ст. 87, пп. 1 – 3, 13, 19 ст. 88 № 123-ФЗ; пп. 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 таблица 1, 2 СНиП 21-01-97; пп. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.22, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29 СНиП 21-01-97. | Выполняется    |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы                                                                 | пп. 1, 2, 3 ст. 53 № 123-ФЗ; пп. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 ст. 89 № 123-ФЗ; пп. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.22, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.38 СНиП 21-01-97.                      | Выполняется    |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара                                                                    | пп. 1, 2 ст. 62 № 123-ФЗ; п. 2 ст. 68 № 123-ФЗ; п. 1 ст. 69 № 123-ФЗ; п. 1 ст. 76 № 123-ФЗ; пп. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14 СНиП 21-01-97.                                                                                                                                      | Выполняется    |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и | АПС - пп. 1, 2 ст. 54 № 123-ФЗ; 1 – 4, 7 – 11 ст. 84 № 123-ФЗ; пп. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 НПБ 110-99, пп. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 НПБ 104-95; п.п. 12.1, 12.4, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15*, 12.16, 12.19, 12.20, 12.28, 12.34*,                              | Не выполняется |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|      | наружный<br>противопожарные<br>водопроводы)                                                                                                                                                                                                                                  | 12.35*, 12.41, 12.42, 12.43, 12.57,<br>12.58, 12.59, 12.60*, 12.61, 12.62,<br>12.63, 12.64, 12.65, 12.66, 12.67.<br>НПБ 88-2001 СОУЭ – пп. 1, 2 ст.<br>54 № 123-ФЗ; 1 – 4, 7 – 11 ст. 84 №<br>123-ФЗ; пп. 3.3, 3.9, 3.10, 3.14, 3.15,<br>3.16, 3.17, 3.22, 3.23, 3.24, 3.26<br>НПБ 104-03; ВПВ – пп. 1 – 3 ст. 86<br>№ 123-ФЗ; пп. 4.1.1, 4.1.4, 4.1.8,<br>4.1.10, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.16<br>СП 10.13130.2009. |                |
| 4.8. | Размещение, управление и<br>взаимодействие<br>оборудования<br>противопожарной защиты<br>с инженерными системами<br>зданий и оборудованием,<br>работа которого<br>направлена на<br>обеспечение безопасной<br>эвакуации людей, тушение<br>пожара и ограничение его<br>развития | пп. 1, 2 ст. 54 № 123-ФЗ; 1 – 4, 7 –<br>11 ст. 84 № 123-ФЗ; пп 13.1, 13.2,<br>13.3, 13.4, 13.5, 13.6 НПБ 88-2001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Не выполняется |
| 4.9. | Организационно-<br>технические мероприятия<br>по обеспечению пожарной<br>безопасности объекта<br>защиты и<br>противопожарный режим                                                                                                                                           | пп. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18,<br>19, 20, 21, 22, 23, 25, 33, 35, 36,<br>37.1, 38, 39, 40, 40.1, 42, 43, 48, 49,<br>50, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 71,<br>74, 75, 77, 89, 90, 91, 92, 95, 460,<br>461, 462, 463, 465, 466, 468, 471,<br>474, 475, 476, 477, 478, 479, 480,<br>486 ППР в РФ (постановление<br>Правительства РФ от 16 сентября<br>2020 года N 1479).                                      | Выполняется    |