


Зарегистрирована  
Главное управление МЧС России по  
Томской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«12» декабря 2023 г.

Регистрационный № 70-08-2023-023207



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Молодежный культурно-досуговый центр «Факел»**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ДОСУГА И  
СПОРТА"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027000879355

ИНН: 7017050524

Место нахождения объекта защиты:

**634034, обл. Томская, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 120**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**08.09.2004**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	19

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2255
1.6.	Объем здания, куб. м	38811
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система противодымной защиты (вытяжные устройства с искусственным побуждением из коридоров); Система пожарной сигнализации тип – адресная ; СОУЭ 3-го типа, Система АУПТ (в серверной); Система автоматического водяного пожаротушения (АПТ в кино-лекционном зале) Внутренний противопожарный водопровод в соответствии со СНиП 2.04.01; наружный противопожарный водопровод в соответствии со СНиП 2.04.01 объединен с хозяйственно-питьевым водопроводом
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>	
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">не проводилась</p>	
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной</u></b></p>	

<b>безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте</b>		
<b><u>защиты</u></b>		
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СНиП 2.07.01	Выполняется
4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	СНиП 2.04.02	Выполняется
4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники	СНиП 2.05.02.-85.	Выполняется
4.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	табл.1 СНиП 2.08.02. табл.2* СНиП 2.08.02. п.7.24 СНиП 21-01. п.1.102 СНиП 2.08.02. 4.10 СНиП 2.01.02 п.1.55 СНиП 2.08.02. п.1.50 СНиП 2.08.02. п.1.46 СНиП 2.08.02. п.1.16 СНиП 2.08.02. п.п.1.44, 1.57 СНиП 2.08.02. СНиП 21-01. СНиП 2.01.02.-85. п.6.18* СНиП 21-01. п.6.25* СНиП 21-01. п.1.58 СНиП 2.08.02. п.1.118 СНиП 2.08.02. п.1.65 СНиП 2.08.02.	Выполняется
4.5. Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.6.12* СНиП 21-01. п.6.13* СНиП 21-01. п.6.16 СНиП 21-01. п.1.103 СНиП 2.08.02. п.1.108 СНиП 2.08.02. п.1.109 СНиП 2.08.02. п.1.119 СНиП 2.08.02. п.1.123 СНиП 2.08.02. п.1.125 СНиП 2.08.02. п.1.128 СНиП 2.08.02. п.6.24* СНиП 21-01. п.6.26* СНиП 21-01. п.6.29 СНиП 21-01. п.1.95 СНиП 2.08.02. п.6.30 СНиП 21-01. п.6.35 СНиП 21-01.	Выполняется
4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных	п.8.3 СНиП 21-01. п.п.8.7 СНиП 21-01.	Выполняется

	подразделений при ликвидации пожара		
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.5.2* СНиП 2.04.05 СНиП 2.04.05 НБП 110, НБП 88 СНиП 2.04.02 СНиП 2.04.01 НБП 104-95 п.1.162 СНиП 2.08.02	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СНиП 2.04.05-91*	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п 16. п 26 п 54	Выполняется