Зарегистрирована
Главное управление МЧС России по
Томской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«23» января 2024 г.

Регистрационный № 70-08-2024-000677

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Межфункциональный центр обслуживания в г. Томске Банка ГПБ (АО)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027700167110 ИНН: 7744001497

Место нахождения объекта защиты:

634050, обл Томская, г Томск, ул Гагарина, Дом 7

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

10.01.2019

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	15
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	375

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	7000
1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Системы противопожарной защиты: - противодымная защита – не требуется; - ПС адресная; - АУГПТ модульная (в помещении серверной); - СОУЭ 3-го типа; - ВППВ высокого давления с наличием ПК в количестве 10 шт. (по 2 на этаже); - НППВ на территории отсутствует, ПГ от существующих городских сетей (кольцевой, диаметр 150 мм)
2.	**Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Для данного объекта защиты проведен расчет пожарного риска (Отчет Рег. № 6). Расчетное значение уровня пожарного риска составляет: 2,592х10-7 год-1. Допустимое значение уровня пожарного риска составляет: 10-6 год-1. Комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска в здании – оборудование всех дверей приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах		
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
страховой полис № 23 РТК 2000 от 28.02.2023 страховая сумма - 46575000,00 руб.		
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ТРоТПБ) Статьи 4, 6, глава 16, статьи 78, 80; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - ФЗоПБ) Статья 20; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям» (далее – СП 4.13130.2013) пп. 4.3, 4.4	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Статьи 4, 6, 62, 68, 78, 80, 90 ТРоТПБ; статья 20 ФЗоПБ; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 8.13130.2020) п. 5.2 табл.2, пп. 5.10, 8.8	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Статьи 4, 6, 78, 90 ТРоТПБ; статья 20 ФЗоПБ; СП 4.13130.2013 пп. 8.1, 8.6, 8.8, 8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Статьи 4, 6, 30, 31, 87, главы 30, 31 ТРоТПБ; статья 20 ФЗоПБ; СП 4.13130.2013 пп. 4.16, 5.1.2, 5.1.4, 5.5.2, 5.6.4; СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		(далее – СП 2.13130.2020) пп. 5.2.2, п. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.6, 5.2.7, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.6, 5.4.3, 5.4.16, 5.4.18	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Статьи 4, 6, 52, 53, 78, 80, 89, 134 ТРоТПБ; статья 20 ФЗоПБ; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020) пп. 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6,4.3.7, 4.3.8, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3,4.4.4, 4.4.6, 4.4.8, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.15, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.13.3, 7.10.1	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Статьи 4, 6, 78, 80, 90, ТРоТПБ; статья 20 ФЗоПБ; СП 4.13130.2013 разделы 7, 8	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Статьи 4, 6, 54, 55, 56, 61, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 91, 103, 104, 112, глава 31 ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ; пп. 14, 17, 26, 42, 48, 50, 54, 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее – ППР в РФ); СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 7.13130.2013) пп. 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1; СП 3.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее – СП	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		3.13130.2020) пп. 3.1, 3.2,3.3, 3.4,3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, табл. 1, табл. 2; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, установка пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее - СП 5.13130.2009) п. 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 15.5, приложение А; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» пп. 5.1, 8.4, 8.6, 8.7, табл. 1; СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» пп. 4.1.1, 4.1.17, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Статьи 4, 6, 54, 61, 78, 82, 83, 103, 104, 112 ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ СП 7.13130.2013 пп. 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1; СП 5.13130.2009 разделы 13, 14	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Статьи 4, 6, 51, 78, ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ; ППР в РФ пп. 2-5, 9-11, 13, 14, 16-18, 21-23, 25-28, 30-32, 35-37, 41-44, 48-49, 54-56, 60, 288, 395-410	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.